

MARCHE DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT DE L'AGENCE FRANCE TRAVAIL DE SAINT DENIS

QUESTIONS REPONSES		
N°	QUESTION	REPONSE
1	Bonjour, Les candidats ayant effectués une visite lors de l'annonce de consultation précédente doivent-ils faire une nouvelle visite svp ?	Le règlement de la consultation prévoit que les visites sont facultatives.
2	bonjour, Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner le descriptif du poste « 1.1.1.1-Cloisons composées » du lot 1. merci pour votre retour	« Cloison composée signifie que ce n'est pas une cloison standard. Vous pouvez vous rendre sur le carnet de détails des menuiseries bois. Des renforts non conventionnels sont à prévoir pour faire tenir les menuiseries dans la cloison .»
3	Bonjour, Pouvez vous nous préciser quelle est la différence entre une catégorie 4 et 5 svp?	<p>Les Établissements Recevant du Public (ERP) sont classés en différentes catégories selon leur capacité d'accueil et les risques associés.</p> <ul style="list-style-type: none"> •ERP de 5ème catégorie : Ces établissements accueillent un nombre restreint de personnes, généralement moins de 200. Les normes de sécurité et d'accessibilité y sont plus souples en raison du faible risque •ERP de 4ème catégorie : Ces établissements peuvent accueillir entre 200 et 300 personnes. Ils doivent respecter des normes de sécurité incendie et d'accessibilité plus strictes que les ERP de 5ème catégorie, incluant des systèmes d'évacuation et de détection plus élaborés <p>En résumé, la principale différence réside dans la capacité d'accueil et les exigences de sécurité correspondantes.</p>
	Bonjour, Lot N°6 dans le CCTP option 1 page 15 il faut mettre combien d'armoire de chantier à chaque niveau (pour 2 niveaux)? - Page 21 pour le Flash Lumineux localisation : douche R+3 mais le chantier sera dans les niveaux R+1 et R+2 ? Cdlt	<p>Une armoire de chantier est nécessaire à chaque niveau (donc 2 unités).</p> <p>Le chantier est au R+1 et R+2, pas de R+3 (le parking compte en R-1 et pas en RDC)</p>