DAF_2025_000275

[CVC] Maintenance technique des installations de traitement d'air et de climatisation au profit de l'HIA de Clermont-Tonnerre

Questions	Date	Question	Date réponse	Réponse
1	15/04/2025	Pouvez-vous nous transmettre la liste des filtres (Nombre, Type, dimension) pour chaque équipement (CTA et climatisation)? Pouvez-vous nous transmettre la liste (nombre et type) des courroies par CTA?	23/04/2025	Nous ne disposons pas de l'ensemble des éléments
2	15/04/2025	Pouvez-vous nous indiquez la date prévisionnelle d'échange des filtres absolus?	23/04/2025	Les filtres absolus ont été remplacés en salle 1.2 et 3 cette année. Les salles 4 et 5 sont à prévoir rapidement
3	17/04/2025	Bonjour, Nous souhaiterions visiter les installations mais nous n'arrivons pas à joindre le contact indiqué au RC ? Auriez-vous un autre contact? Cordialement	23/04/2025	Monsieur Apriou est disponible, il est joignable par téléphone
4	22/04/2025	Bonjour, Un plafond de pénalité est-il prévu au contrat, si oui quel est son montant s'il vous plaît ?	23/04/2025	Une correction a été apportée au CCAP : 4.4.2 Plafonnement des pénalités Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 15% du montant total HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande