

FICHER QUESTIONS / RÉPONSES

Procédure : Appel d'offres ouvert : *Fourniture de rayonnages fixes et mobiles pour les magasins des campus de Sorbonne Université*
Référence : *SU-2025-SAFSPI194-RAYONNAGES*

Pour rappel, conformément à l'article 9.2 du Règlement de Consultation, les demandes d'informations de la part des candidats doivent être transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur **au plus tard le 07/05/2025**.

N° de la question	Date de la question	Question	Date de la réponse	Réponse	Documents et articles concernés	Nature de la réponse
1	14/04/2025	Concernant le BPU : lignes 411 à 426 : Tôle de recouvrement - Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas trouvé de descriptif de cette tôle de recouvrement dans le CCP. Pourriez-vous expliciter votre demande et décrire l'utilité de cette tôle ?	16/04/2025	<p>Une tôle de recouvrement est une plaque métallique qui vient recouvrir un rayonnage, son épaisseur doit être minimum de 3 mm pour rayonnages de plus petites dimensions (80 cm de longueur et 25 cm de profondeur (+ ou 5%)).</p> <p>Son épaisseur dépend également de sa longueur et sa profondeur de façon à ce qu'elle ne se déforme pas.</p> <p>Une telle tôle sert comme une tablette de couverture à couvrir le rayonnage mais de façon plus économique (sans pliage) par rivetage ou vissage.</p>	BPU lignes 411 à 426 : Tôle de recouvrement	Précision

Date mise à jour du fichier : 16/04/2025