

Client et site

Client : CROUS  
58 RUE DU TAUR  
31070 TOULOUSE


Site : RESTAURANT ARSENAL  
2 Bd Armand Duportal  
31070 TOULOUSE


Informations de l'intervention

Date d'intervention : 06/03/2025

Intervention réalisable ?	Oui
Toiture sécurisée	Non

Photos avant

1	
Photo	
Commentaire	sondage 1 : positif




2	
Photo	
Commentaire	sondage 1

3		
Photo		
Commentaire	sondage 1 épaisseur 40 mm	

4		
Photo		
Commentaire	sondage refermé	

5		
Photo		
Commentaire	sondage 2	

6		
---	--	--

		
7		
Photo		
Commentaire	sondage 3	
8		
Photo		
Commentaire	sondage 3	
9		
Commentaire	les trois sondages ont été effectués, ils sont positif (présence d'eau dans le complexe). L'isolant en place est de 40mm d'épaisseur	
Intervention terminée ?		
Oui		