

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPOSES
12/05/2025	Votre cadre de réponse technique en PDF ne permet pas de modifier le premier encart consacré à L'organigramme détaillé du responsable d'exploitation aux techniciens. Pourriez-vous nous transmettre un fichier modifiable svp ?	Vous pouvez annexer l'organigramme. La réponse doit être rédigée dans l'encart dédié. Aucun autre document ne sera étudié.
20/05/2025	Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'intervention corrective réalisées sur les années 2024 et 2023 ?	2023 : 4 interventions correctives 2024 : 2 interventions correctives
20/05/2025	Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'intervention corrective en dehors des heures et jours ouvrées (astreinte) sur les années 2024 et 2023 ?	Sur les deux dernières années, toutes les interventions correctives ont été réalisées pendant les heures ouvrées.

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
 2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPOSES
20/05/2025	Pouvez-vous nous indiquer le nombre de pièces remplacées au titre de forfait sur les années 2023 et 2024 ?	2024 : 32 batteries AES + 14 DAI 2023 : Pas de détails.
20/05/2025	Y a-t-il des prestations de maintenance préventive à prévoir en dehors des heures et jours ouvrés (Essai sirène, locaux sensibles, etc.) ? Si oui, sur quelle jours ou plages horaires et quelles prestations ?	Il est stipulé dans le CCTP 4.3.2, que le titulaire remettra un planning détaillé reprenant l'ensemble des essais. Ce planning est à communiqué 1 mois avant le début des essais pour nous permettre de connaitre les impacts sur les évènements programmés. En générale, les essais pour le rdc de l'IGH sont fait de 7h à 9h. en ERP les essais sirène à partir de 17h.
20/05/2025	Il est indiqué dans 3.6.1 du CCTP que « <i>Les fréquences et les durées des visites (réglementaires) sont données en annexe du CCTP</i> ». Sauf erreur, nous ne retrouvons pas ces informations, pouvez-vous nous les communiquer ?	En moyenne : 4 semaines du lundi au vendredi 9h-17h, une fois par an.

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
 2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPOSES
20/05/2025	Pour les pièces de rechange d'un montant unitaire supérieur à 500 € est-ce, les Archives Nationales qui constituent et gèrent le stock de ces pièces ?	Non pour les pièces de plus de 500€, un devis vous sera demandé.
20/05/2025	Pouvez-vous nous confirmer qu'au-delà des 200 pièces d'un montant unitaire inférieur à 500 €, Les pièces supplémentaires seront facturées ?	Oui, mais ce sont les AN qui choisissent les 200 pièces de - 500€.
20/05/2025	Pouvez-vous nous indiquer si le reconditionnement des détecteurs incendie est inclut au forfait ? Si oui, sur quelle périodicité ?	Non, le remplacement des DAI se fera sur demande des AN.

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPONSES
20/05/2025	Il existe des écarts des quantités entre les fichiers « Annexe 1- Tableau ZF et DAS SSI » et « Annexe 2 inventaires ». Lequel des deux fichiers est à prendre en compte ?	L'annexe 2 est à prendre en compte.
20/05/2025	Le fichier « RC annexe Cadre réponse A COMPLETER_OBLIGATOIRE - Maintenance SSI_DF » est verrouillé au sous critère 1 et ne peut être renseigné. Pouvez-vous nous fournir le fichier déverrouillé ou en format modifiable ?	Vous pouvez annexer l'organigramme. La réponse doit être rédigée dans l'encart dédié. Aucun autre document ne sera étudié.
21/05/2025	Le candidat devra mettre à jour les versions logicielles de l'UAE et des ECS-CMSI. Le candidat doit-il justifier sa capacité à réaliser la mise à jour des versions logicielles et joindre son attestation d'aptitude à sa candidature ? S'il ne dispose pas de cette capacité, peut-il s'appuyer sur une sous-traitance déclarée à la candidature ? Dans le cas où le candidat ne disposerait ni des outils et ni des attestations de formation, sa candidature sera-t-elle considérée comme irrecevable ?	Oui, le candidat ou son sous-traitant déclaré doivent justifier sa capacité à réaliser la mise à jour.

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPOSES
21/05/2025	Le candidat doit-il joindre ses attestations de formation niveau III et IV 2025 à sa candidature ? S'il n'en dispose pas, le candidat doit-il s'appuyer sur une sous-traitance déclarée à la candidature ?	Oui.
21/05/2025	Devons-nous chiffrer le reconditionnement systématique des détecteurs de fumée dans notre offre ? Dans le cas où nous devrions chiffrer le reconditionnement des détecteurs, à quelle fréquence devons-nous le réaliser : 1/4 par an ou autre ? Le reconditionnement a-t-il été réalisé ces dernières années ?	Non, le remplacement des DAI se fera sur demande des AN.
21/05/2025	Pouvez-vous nous confirmer que, lors des manipulations de nacelle dans le cadre des maintenances préventives et curatives, les Archives Nationales mettront à disposition un agent technique titulaire d'un permis CACES afin d'accompagner le technicien du prestataire ?	Non, les AN fournissent la nacelle uniquement. Les techniciens du titulaire qui utiliseront la nacelle devront être titulaires du CACES.

Questions posées par les opérateurs économiques pour la consultation :
2025-006 AOO Maintenance des systèmes de sécurité incendie et désenfumage PSS

DATES	QUESTIONS	REPONSES
21/05/2025	Le candidat doit-il mettre les attestations APSAD I7-F7 et IF13 de son sous-traitant à sa candidature ? Si les attestations ne sont pas fournies dans le cadre de la candidature, celle-ci est-elle considérée comme irrecevable ?	Non
21/05/2025	Devons-nous réaliser les prestations sur l'UAE conformément à l'annexe D de la norme NFS 61-933 ? Pouvez-vous nous confirmer que les mises à jour des logiciels et UAE sont incluses au titre du forfait ?	Oui. les prestations sur l'UAE devront être conforme à la NFS 61-933. Art. 3.1 du CCTP, la Màj de l'UAE est incluse au titre du forfait.