

VERIFICATION ET MAINTENANCE DES MOYENS D'EXTINCTION DES ETABLISSEMENTS DU GHT DE MARTINIQUE

DCE-2025-013-SGD

QUESTIONS DES CANDIDATS

1/ le montant porté au DPGF doit inclure la maintenance préventive conditionnelle. Cela signifie-t-il que la maintenance quinquennale additionnelle approfondie avec renouvellement de la charge doit être inclus

La fréquence des inspections, des vérifications et des opérations d'entretien à caractère préventif, telles que définies dans le CCTP est d'une (1) fois par an.

Comme indiqué dans le Règlement de la Consultation, la date de fin des prestations est fixée au **25/07/2028**.

2/ Le CCTP stipule que le montant porté au DPGF doit inclure la maintenance curative. Cela signifie-t-il que le remplacement des pièces défectueuses doit être inclus au forfait (joint, lance, tromblon,

Maintenance préventive – prestations forfaitaires / D.P.G.F/

« Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien. » (Extrait norme NF EN 13306)

Les prestations d'entretien comprennent les vérifications périodiques et occasionnelles minimales imposées par la réglementation, auxquelles sont ajoutées des prestations dues à l'évolution technologique et sécuritaire des appareils.

Elles incluent forfaitairement la maintenance, l'entretien et le contrôle des moyens d'extinction.

Maintenance corrective – prestations hors forfait / B.P.U.

Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. » (Extrait norme NF EN 13306)

Maintenance sur bons de commande pour ces prestations ne faisant pas partie des prestations forfaitaires

3/Le DPGF mentionne des bâches incendies 120m3 sur les lots 8 et 9. Les lignes sont en rouge et aucune mention n'est portée à cet effet dans le CCTP. Ces matériels sont-ils bien à vérifier et maintenir ? Si oui, pourriez-vous préciser vos attentes ?

Les lots 8 et 9 n'ont pas été quantifiés dans le cadre de cet appel d'offres ; ces établissements pourront éventuellement intégrer ce marché en cours d'exécution.

Seuls les lots 1 à 7 sont à prendre en compte

4/ Pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez que nous incluions dans le BPU pour les colonnes sèches ? Même question pour les poteaux d'incendie ?

Comme indiqué dans les BPU et DPGF

Colonnes sèches

- Raccord d'alimentation
- Prise d'incendie

Poteaux d'incendie

- Robinet-vanne d'arrêt
- Dispositif de branchement

Robinet d'Incendie Armé (RIA)

- Robinet d'arrêt d'alimentation
- Dévidoir complet