Registre de questions/réponses

Identification de la consultation

Référence :	2025-SGC86-PROV-TRX1
Entité publique :	MININT - Ministère de l'Intérieur
Entité d'Achat :	MININT / SGCD / SGCD86 - Secrétariat Général Commun Départemental VIENNE
Type d'annonce :	Annonce de consultation
Type de procédure :	MAPA >= 90 000 EUR HT
Intitulé de la consultation :	Travaux de rénovation énergétique du site Providence
Objet de la consultation :	Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la Providence
Catégorie principale :	Travaux
Date et heure limite de remise des plis :	12/05/2025 12:00

Question	Réponse
Bonjour Lot 01, il est décrit au CCTP des vitrages teintés suivant les façades, avait-il un plan de repérage avec le type de teinte souhaité? Si non, merci de nous indiquer la teinte souhaitée et si cela concerne tous les châssis ?	Réponse de la MOE : Les marques de vitrages n'ont pas tous les mêmes performances. Nous sommes restés dans le principe: les verres sont teintés, de préférence plus clair que l'existant, avec un effet miroir, et la face nord doit être plus claire que le face sud.