



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COUR D'APPEL DE COLMAR

PRESTATIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION MULTI-TECHNIQUE ET LA MAINTENANCE GENERALE DU PALAIS DE JUSTICE DE HAGUENAU

ANNEXE A - CCTP : CAHIER DES EXIGENCES

CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION

Les conditions extérieures de base prises en compte sont :

en hiver : -15 °C, 95% HR

en été : 31 °C, 42% HR.

LOCAUX	HIVER Occupation des locaux		HIVER Inoccupation des locaux		ETE Occupation des locaux		ETE Inoccupation des locaux	
	T (°C)	% HR	T (°C)	% HR	T (°C)	% HR	T (°C)	% HR
Bureaux et assimilés	19°C		>16°C		28°C			
Salles d'audiences	19°C		>16°C		28°C			
Accueil	19°C		>16°C		28°C			
Salle des délibérés	19°C		>16°C		28°C			
Cafétéria	19°C		>16°C		28°C			
Salle des pas perdus	16°C		>7°C		28°C			
Sanitaires	19°C		>7°C		28°C			
Escaliers	16°C		>7°C		28°C			
Réserves	16°C		>7°C		28°C			
Archives sous-sol	16°C	49 ± 8	16°C	49 ± 8	25°C	49 ± 8	25°C	49 ± 8
Salle de conciliation	19°C				28°C			
Bureau juge rapporteur	19°C				28°C			
Locaux informatiques	18°C				23°C			