



**Prestations de maintenance préventive et corrective des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC),
de production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'air et prestations associées pour l'Unité d'Ingénierie et de Thérapie Cellulaire**
N° de consultation 2025EFSIDFR921

Annexe 1 du CCTP - Liste des équipements

N°	Installation	Poste	Equipement	Marque	Type	Caractéristiques (puissance..)	Nombre	Année	Âge	Contrôle Périodique
Chaufferie										
Production										
1	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Chaudière	GUILLLOT	OPTIMAGAZ	214 kW	1	2009	12 ans	Mensuel
2	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	GRUNDFOS	UPS D40-120F	Pompe de charge	1	2009	12 ans	
3	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Chaudière	GUILLLOT	OPTIMAGAZ	214 kW	1	2009	12 ans	
4	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	GRUNDFOS	UPS D40-120F	Pompe de charge	1	2009	12 ans	
Circuit 1										
5	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	CALIO	Z32-120		1	2009	12 ans	Mensuel
Circuit 2 : "CTA Laboratoire"										
6	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	GRUNDFOS	UPS D32-120F		1	2009	12 ans	Mensuel
Circuit 3 : "CTA cassettes bureaux"										
7	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	GRUNDFOS	MAGNA1D32-60 180		1	2009	12 ans	Mensuel
Circuit 4 : ECS primaire										
8	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompe double	GRUNDFOS	MAGNA1D32-60 180		1	2009	12 ans	Mensuel
Eau chaude sanitaire										
9	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Ballon ECS	CHAROT	JUMBO	300 L	1	2009	12 ans	Mensuel
10	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Pompes en parallèle	GRUNDFOS	UP 20-30 N150	Pompes de recyclage	2	2009	12 ans	
11	Chaufferie	RDC Local chaufferie	V3V motorisé	SIEMENS	SQS35.50		1	2009	12 ans	
12	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Adoucisseur				1	2009	12 ans	
Divers										
13	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Vase d'expansion	CIMM	100 L		1	2009	12 ans	Mensuel
14	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Vase d'expansion	CIMM	150 L		1	2009	12 ans	
15	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Compteur d'eau				1	2009	12 ans	
16	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Disconnecteur				1	2009	12 ans	
17	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Traitement d'eau	-	CCH5200		1	2009	12 ans	
18	Chaufferie	RDC Local chaufferie	Armoire électrique				1	2009	12 ans	
Climatisation - Locaux divers										
19	Eau glacée	RDC Local groupe froid	Groupe froid	CARRIER			1	2025	-4 ans	Trimestriel
20	Eau glacée	Locaux divers	Ventilo convecteurs	DAIKIN			60	2009	12 ans	
Climatisation - Locaux divers										
21	Détente directe	RDC Parking	Unité extérieure	MITSUBISHI	PURY-P200YLM-A1	22,4 kWf - R410A	1	2009	12 ans	Trimestriel
22	Détente directe	Locaux divers	Unité intérieure	MITSUBISHI			5	2009	12 ans	
Climatisation - R+1 Local congélateurs										
23	Détente directe	R+2 Plénum technique	Unité extérieure	DAIKIN	RP2008BW1	R407C	1	2009	12 ans	Trimestriel
24	Détente directe	R+1 Local congélateurs	Unité intérieure	DAIKIN			1	2009	12 ans	
Climatisation - R+2 Local congélateurs										
25	Détente directe	Toiture	Unité extérieure	DAIKIN			1	2019	7 ans	Trimestriel
26	Détente directe	R+2 Local congélateurs	Unité intérieure	DAIKIN			1	2019	7 ans	
Traitement d'air - CTA laboratoire P2 UPEC										
27	Traitement d'air	R+2 UPEC	Centrale de traitement d'air	HYDRONIC	AXB 40F4BPG BC/BF		1	2017	9 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
28	Traitement d'air	R+2 UPEC	Humidificateur				1	2017	9 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
29	Traitement d'air	R+2 UPEC	Extracteur	FRANCE AIR	RECTIL AIR 400		1	2017	9 ans	Annuel
Traitement d'air - CTA bureaux UPEC										
30	Traitement d'air	R+2 UPEC	Centrale de traitement d'air	HYDRONIC	AXB 25 F2P PG BC		1	2017	9 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
31	Traitement d'air	R+2 UPEC	Extracteur	FRANCE AIR	RECTIL AIR ECM250		1	2017	9 ans	Annuel
Traitement d'air - CTA sorbonne UPEC										
32	Traitement d'air	R+2 UPEC	Centrale de traitement d'air	HYDRONIC	AXB 25 F2P PG BC		1	2017	9 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
Traitement d'air - CTA bureaux										
33	Traitement d'air	R+2 Local CTA bureaux	Centrale de traitement d'air	WOLF	KG 40		1	2009	12 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
34	Traitement d'air	R+2 Local CTA bureaux	V3V motorisée	SIEMENS	ACVATIX SQS65	Batterie chaude	1	2009	12 ans	
35	Traitement d'air	R+2 Local CTA bureaux	V3V motorisée	SIEMENS	ACVATIX SQS65	Batterie froide	1	2009	12 ans	
36	Traitement d'air	R+2 Local CTA bureaux	Régulateur	SIEMENS	SYNCO		1	2009	12 ans	
37	Traitement d'air	R+2 Local CTA bureaux	Armoire électrique				1	2009	12 ans	Annuel
Traitement d'air - CTA 1 (MTI 1)										
38	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Centrale de traitement d'air	CIAT	CLIMACIAT AIRTECH 75	5 700 m3/h	1	2009	12 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
39	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	LR24A-SR	Batterie chaude	1	2009	12 ans	
40	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	LR24A-SR	Batterie froide	1	2009	12 ans	
41	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Humidificateur	CONDAIR	EC 5		1	2024	-3 ans	
Traitement d'air - CTA 2 (TC, Laboratoire CQ, Développement)										
42	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Centrale de traitement d'air	CIAT	CLIMACIAT AIRTECH 150	8 700 m3/h	1	2009	12 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
43	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	LR24A-SR	Batterie chaude	1	2009	12 ans	
44	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	SR24A-SR	Batterie froide	1	2009	12 ans	
Traitement d'air - CTA 3 (Salle cryo et Laboratoire)										
45	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Centrale de traitement d'air	CIAT	CLIMACIAT AIRTECH 200	14 450 m3/h	1	2009	12 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
46	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	LR24A-SR	Batterie chaude	1	2009	12 ans	
47	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	BELIMO	NV24-MTF	Batterie froide	1	2009	12 ans	
48	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Extracteur	SYSTEMAIR	MUB062 560 D4 - A2 IE2		1	2009	12 ans	
Traitement d'air - CTA 4 (IHM)										
49	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Centrale de traitement d'air	HYDRONIC	AIR ACCESS 20 INDUSTRIE		1	2009	12 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
50	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	SIEMENS	SQX62	Batterie chaude	1	2009	12 ans	
51	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	SIEMENS	SQX62	Batterie froide	1	2009	12 ans	
52	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Extracteur	FRANCE AIR	MODULYS EXT 600B IM		1	2009	12 ans	
Traitement d'air - CTA 5 (MTI 2)										
53	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Centrale de traitement d'air	ROBATHERM		5 000 m3/h	1	2018	3 ans	Selon la gamme de maintenance transmise par l'EFS-IDF
54	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	AIRCONTROLS	MC55V-14	Batterie chaude	1	2018	3 ans	
55	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	V3V motorisée	AIRCONTROLS	MC55V-14	Batterie froide	1	2018	3 ans	
56	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Humidificateur	CONDAIR	EC 32		1	2023	-2 ans	
57	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Extracteur				1	2018	3 ans	Annuel
58	Traitement d'air	R+2 Plénum technique	Armoire électrique				3	2009	12 ans	