



**Direction territoriale  
Bassin de la Seine et  
Loire Aval**

**Canaux de Picardie  
Champagne-Ardenne**



A tous les candidats,

Reims, le 05/06/2026

**Objet : ST CPCA - Ventilation du tunnel de Riqueval**

**Référence : STCPCA\_Ventilation**

Affaire suivie par : Stéphane TASSIN  
Tél : 0663324345 – courriel : [stephane.tassin@vnf.fr](mailto:stephane.tassin@vnf.fr)

**Question 1 :**

Bonjour, Suite à la visite du site, pouvez-vous nous fournir : - La sauvegarde des programmes - Les schémas électriques existants - Le standard VNF en termes de cybersécurité. - Le type de fermeture standard demandé par VNF. Cordialement

**Réponse à la question 1 :**

Bonjour, Voici les réponses aux demandes formulées :

- La sauvegarde des programmes : Le programme de IHM existant sera fourni au titulaire du marché uniquement
- Les schémas électriques existants : L'installation électrique des accélérateurs étant à créer nous n'avons pas de plan
- Le standard VNF en termes de cybersécurité doit répondre aux exigences ANSSI/BSI
- Type de fermeture standard demandée par VNF : fermeture standard à clef , le n° de clef 1242E