

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104470130-1 **N°Appel:** 104470130

Bon de Commande Client : E2024020424

N°Parc: 10727097 **N°Contrat:** 10144376 **Type contrat :** Classique

Employé: SNPR **Unité de vente...:** Montpellier **Technicien .:** AKPANSOU RICHARD

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 06/03/2025

Nom client...: C671040 - Ecole Nationale de l'Aviation Civile

Contact du site: David GUILLOTEAUX (dep 31)

Adresse intervention: Ecole Nationale de l'Aviation Civile
CENTRE ENAC CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY
FRANCE

Adresse Pv : 7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

Signature registre : Oui

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:** aucune

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 9 Mat: Bât: hébergemen Composant 2KG_CO2 / Emplacement cuisine hébergement Code barre: 1499186 Particularités Sans Mise en service 2014 Niv: 0 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 9 Mat: HB01 Bât: hébergemen Composant 2KG_CO2 /HB01 Emplacement cuisine hébergement Code barre: 4067305 Particularités Sans Mise en service 2025 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 10 Mat: Bât: hébergemen Composant 2KG_CO2 / Emplacement laverie Code barre: 1499181 Particularités Sans Mise en service 2014 Niv: 0 Gamme: DXC2 Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 10 Mat: HB02 Bât: hébergemen Composant 2KG_CO2 /HB02 Emplacement laverie Code barre: 4067306 Particularités Sans Mise en service 2025 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL
N°: 16 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement garage Code barre: 1499216 Particularités Sans Mise en service: 2014 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 16 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement garage Code barre: 4067278 Particularités Sans Mise en service: 2025 Niv: 0 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 18 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement atelier/bureau MGX Code barre: 1499212 Particularités Sans Mise en service: 2014 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							
N°: 18 Mat: MT03 Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC /MT03 Emplacement atelier/bureau MGX Code barre: 4067281 Particularités Sans Mise en service: 2025 Niv: 0 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :			
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF							

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 19 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement garage Code barre: 1499215 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 19 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement garage Code barre: 4067282 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 22 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement circulation Code barre: 1499206 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 22 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement circulation Code barre: 4067280 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL	
N°: 23 Mat: Bât: bâtiment C Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement zone de stockage Code barre: 1499208 Particularités Sans																

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 39 Mat: Composant 2KG_CO2 / Emplacement tgbt Code barre: 1499177 Particularités Sans Mise en service 2014 Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	Bât: bâtiment B	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
		TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X			
	Niv: 0 Gamme: AUTRES												
N°: 39 Mat: AD05 Composant 2KG_CO2 /AD05 Emplacement tgbt Code barre: 4067307 Particularités Sans Mise en service 2025 Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	Bât: bâtiment B	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X			
	Niv: 0 Gamme: AUTRES												
N°: 47 Mat: Composant 5KG_CO2 / Emplacement labo radio Code barre: 1499233 Particularités Sans Mise en service 2014 Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	Bât: bâtiment D	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
		TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X			
	Niv: 1 Gamme: AUTRES												
N°: 47 Mat: AV21 Composant 5KG_CO2 /AV21 Emplacement labo radio Code barre: 4067304 Particularités Sans Mise en service 2025 Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	Bât: bâtiment D	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
		TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X			
	Niv: 1 Gamme: AUTRES												

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 48 Mat: Bât: bâtiment D Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement labo radio stock Code barre: 1499236 Particularités Sans Mise en service 2014 Niv: 1 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 48 Mat: AV06 Bât: bâtiment D Composant 9KG_PA_ABC /AV06 Emplacement labo radio stock Code barre: 4067286 Particularités Sans Mise en service 2025 Niv: 1 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 53 Mat: Bât: bâtiment D Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement circulation Code barre: 1499243 Particularités Sans Mise en service 2014 Niv: 0 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 53 Mat: AV14 Bât: bâtiment D Composant 9KG_PA_ABC /AV14 Emplacement circulation Code barre: 4067284 Particularités Sans Mise en service 2025 Niv: 0 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

[illegible]

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL	
N°: 59 Mat: Bât: bâtiment D Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement circulation Code barre: 1499245 Particularités Sans																

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 62 Mat: AV16 Bât: bâtiment D Composant 6KG_PA_ABC /AV16 Emplacement circulation Code barre: 4067294 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 62 Mat: Bât: bâtiment D Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement circulation Code barre: Particularités Sans Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 64 Mat: AV24 Bât: bâtiment D Composant 6KG_PA_ABC /AV24 Emplacement circulation Code barre: 4067299 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 64 Mat: Bât: bâtiment D Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement circulation Code barre: Particularités Sans Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 70 Mat: AV23 Bât: bâtiment D Composant 6KG_PA_ABC /AV23 Emplacement circulation Code barre: 4067293 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 70 Mat: Bât: bâtiment D Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement circulation Code barre: Particularités Sans Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 89 Mat: MG06 Bât: bâtiment I Composant 6KG_PA_ABC /MG06 Emplacement stock fond Code barre: 4067295 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 89 Mat: Bât: bâtiment I Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement stock fond Code barre: Particularités Sans Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Déterioration	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 90 Mat: Bât: batiment H Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement stock solvant ext Code barre: Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Détérioration	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 90 Mat: AV27 Bât: batiment H Composant 9KG_PA_ABC /AV27 Emplacement stock solvant ext Code barre: 4067288 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 91 Mat: Bât: batiment J Composant 6KG_PA_ABC / Emplacement soute 04 Code barre: 1499279 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 91 Mat: RM04 Bât: batiment J Composant 6KG_PA_ABC /RM04 Emplacement soute 04 Code barre: 4067289 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV		CL	
N°: 95 Mat: Bât: batiment J Composant 2KG_CO2 / Emplacement station carburant Code barre: 1499268 Particularités Sans																

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 105 Mat: PP12 Bât: batiment G Composant 6KG_PA_ABC /PP12 Emplacement chaufferie Code barre: 4067297 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 105 Mat: Bât: batiment G Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement chaufferie Code barre: Particularités Sans Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 109 Mat: Bât: batiment G Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement atelier peinture Code barre: 1499287 Particularités Sans Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 109 Mat: PP04 Bât: batiment G Composant 9KG_PA_ABC /PP04 Emplacement atelier peinture Code barre: 4067277 Particularités Sans Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 114 Mat: Bât: batiment G Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement atelier peinture Code barre: 1499293 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 114 Mat: PP01 Bât: batiment G Composant 9KG_PA_ABC /PP01 Emplacement atelier peinture Code barre: 4067275 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 117 Mat: PP13 Bât: batiment G Composant 6KG_PA_ABC /PP13 Emplacement chaufferie Code barre: 4067292 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 117 Mat: Bât: batiment G Composant 6KG_PP_ABC / Emplacement chaufferie Code barre: Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2019 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 120 Mat: Bât: batiment F Composant 9KG_PA_ABC / Emplacement menuiserie Code barre: 1499296 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013911 Extincteur 9kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 120 Mat: SL02 Bât: batiment F Composant 9KG_PA_ABC /SL02 Emplacement menuiserie Code barre: 4067276 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 125 Mat: Bât: batiment E Composant 6KG_PA_ABC / Emplacement circulation banc mot Code barre: 1499302 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 125 Mat: BE02 Bât: batiment E Composant 6KG_PA_ABC /BE02 Emplacement circulation banc mot Code barre: 4067290 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 127 Mat: Bât: batiment E Composant 5KG_CO2 / Emplacement banc moteur Code barre: 1499304 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: AUTRES Fabricant AN Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 127 Mat: BE05 Bât: batiment E Composant 5KG_CO2 /BE05 Emplacement banc moteur Code barre: 4067303 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: AUTRES Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
N°: 132 Mat: Bât: batiment E Composant 6KG_PA_ABC / Emplacement banc moteur extérie Code barre: Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2014 Gamme: EXPER Fabricant EU Opération effectuée Vérification + Remplacement	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A013895 Extincteur 6kg Poudre ABC PA PB pn	Code Fonctionnel : -A remplacer Code Visuel : -Appareil + de 10 ans	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
N°: 132 Mat: BE11 Bât: batiment E Composant 6KG_PA_ABC /BE11 Emplacement banc moteur extérie Code barre: 4067291 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2025 Gamme: EUROTECH Fabricant EU Opération effectuée Installation - Mise en service	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires :	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

[illegible]