

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC POTEAU ET BOUCHE

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104828026-1 **N°Appel:** 104828026

Bon de Commande Client : Maintenance annuelle 20

N°Parc: 10727099 **N°Contrat:** 10144376 **Type contrat :** Classique

Employé: JYHY **Unité de vente...:** Montpellier **Technicien .:** HANNY JEREMY

INFORMATIONS INTERVENTION DU 27/11/2025

Nom client...: C671040 - Ecole Nationale de
l'Aviation Civile

Contact du site: David GUILLOTEAUX (dep 31)

Adresse intervention: Ecole Nationale de l'Aviation Civile
CENTRE ENAC CASTELNAUDARY
11400 CASTELNAUDARY
FRANCE

Adresse Pv : 7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

Signature registre : Oui

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** ras

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE POTEAU ET BOUCHE

N°: 1 Mat: Bât: Composant PO / Emplacement parking Fabricant BA Niv: 0 Mise en service 0 Opération effectuée Vérification	1bar	m3dn100	Pstat	Pgamme	Pvanne	PotRes	Pris65	Pris100	Bouch65	Bouch100	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Mesures : P60m3 : 0,00 ; D1b : 0,00 ; Dgb : 0,00. Commentaire : MESURES : P60m3:3.8b D1b:m3 Dgb:m3
	0.1						0	0	0	0		
N°: 2 Mat: Bât: Composant PO / Emplacement magasin Fabricant BA Niv: 0 Mise en service 0 Opération effectuée Vérification	1bar	m3dn100	Pstat	Pgamme	Pvanne	PotRes	Pris65	Pris100	Bouch65	Bouch100	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Mesures : P60m3 : 0,00 ; D1b : 0,00 ; Dgb : 0,00. Commentaire : MESURES : P60m3:b D1b:m3 Dgb:m3
	0.1						0	0	0	0		
N°: 3 Mat: Bât: Composant PO / Emplacement route Fabricant PM Niv: 0 Mise en service 0 Opération effectuée Vérification	1bar	m3dn100	Pstat	Pgamme	Pvanne	PotRes	Pris65	Pris100	Bouch65	Bouch100	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Mesures : P60m3 : 0,00 ; D1b : 0,00 ; Dgb : 0,00. Commentaire : MESURES : P60m3:b D1b:m3 Dgb:m3
	0.1						0	0	0	0		