

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 104745777-1 **N°Appel:** 104745777

Bon de commande client .: Maintenance 2025

N°Parc: 10759058 **N°Contrat:** 10144376 **Type contrat :** Classique

Employé: MLDS1 **Unité de vente...:** Voiron **Technicien .:** DOS SANTOS MICKAEL

Maintenance effectuée dans les règles de la NFS 61-919

INFORMATIONS INTERVENTION DU 09/04/2025

Nom client...: C671040 - Ecole Nationale de
l'Aviation Civile

Contact du site: Christian CALESTROUPAT

Adresse intervention: ENAC GRENOBLE
HEBERGEMENT
178 ROUTE DE L'AEROPORT
ZA GRENOBLE AIR PARC
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Adresse Pv : 7 avenue Edouard Belin
BP 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 4
FRANCE

Signature registre : Non

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:

Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement.:**

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES				CF/CV		CL	
N°: 1 Mat: 20 Bât: Composant 2KG_CO2 /20 Emplacement couloir Code barre: 5584231 Particularités Sans Niv: 3 Mise en service 2023 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :						
	X																	
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X									
		X	X															
N°: 2 Mat: 19 Bât: Composant 6L_PA_EPA /19 Emplacement couloir Code barre: 5584227 Particularités Sans Niv: 3 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :						
	X																	
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF										
		X	X															
N°: 3 Mat: 21 Bât: Composant 6L_PA_EPA /21 Emplacement couloir Code barre: 5584230 Particularités Sans Niv: 3 Mise en service 2023 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :						
	X																	
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF										
		X	X															
N°: 4 Mat: 22 Bât: Composant 6L_PA_EPA /22 Emplacement couloir Code barre: 5584229 Particularités Sans Niv: 3 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :						
	X																	
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF										
		X	X															

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 5 Mat: 23 Bât: Composant 6L_PA_EPA /23 Emplacement couloir Code barre: 5584228 Particularités Sans Niv: 3 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 6 Mat: 14 Bât: Composant 6L_PA_EPA /14 Emplacement couloir Code barre: 5584232 Particularités Sans Niv: 2 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 7 Mat: 15 Bât: Composant 2KG_CO2 /15 Emplacement couloir Code barre: 5584233 Particularités Sans Niv: 2 Mise en service 2022 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 8 Mat: 16 Bât: Composant 6L_PA_EPA /16 Emplacement couloir Code barre: 5584234 Particularités Sans Niv: 2 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 9 Mat: 17 Bât: Composant 6L_PA_EPA /17 Emplacement couloir Code barre: 5584235 Particularités Sans Niv: 2 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 10 Mat: 18 Bât: Composant 6L_PA_EPA /18 Emplacement couloir Code barre: 5584236 Particularités Sans Niv: 2 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 11 Mat: 9 Bât: Composant 6L_PA_EPA /9 Emplacement couloir Code barre: 5584237 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 12 Mat: 10 Bât: Composant 2KG_CO2 /10 Emplacement couloir Code barre: 5584238 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2022 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Selle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 13 Mat: 12 Bât: Composant 6L_PA_EPA /12 Emplacement couloir Code barre: 5584239 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 14 Mat: 13 Bât: Composant 6L_PA_EPA /13 Emplacement couloir Code barre: 5584241 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 15 Mat: 11 Bât: Composant 6L_PA_EPA /11 Emplacement couloir Code barre: 5584239 Particularités Sans Niv: 1 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											
N°: 16 Mat: 3 Bât: Composant 6L_PA_EPA /3 Emplacement couloir Code barre: 5584242 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :		
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES	CF/CV	CL
N°: 17 Mat: 5 Bât: Composant 6L_PA_EPA /5 Emplacement Foyer Code barre: 5584245 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 18 Mat: Bât: Composant 6L_PA_EPA / Emplacement Local bagagerie Code barre: 5584250 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Extincteur Percuté	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										
N°: 19 Mat: Bât: Composant 2KG_CO2 / Emplacement Local bagagerie Code barre: 5584248 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X				
		X	X										
N°: 20 Mat: 1 Bât: Composant 6L_PA_EPA /1 Emplacement bureaux Code barre: 5584249 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP		Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X												
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF					
		X	X										

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES				CF/CV		CL
N°: 21 Mat: 7 Bât: Composant 6L_PA_EPA /7 Emplacement couloirs Code barre: 5584246 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														
N°: 22 Mat: 6 Bât: Composant 2KG_CO2 /6 Emplacement couloirs Code barre: 5584247 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: CO2 Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF	X								
		X	X														
N°: 23 Mat: 8 Bât: Composant 6KG_PA_ABC /8 Emplacement chaufferie Code barre: 5584251 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														
N°: 24 Mat: 4 Bât: Composant 6L_PA_EPA /4 Emplacement Réfectoire Code barre: 5584243 Particularités Sans Niv: 0 Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité	Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement Code Visuel : -Bon état	Commentaire :					
	X																
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF									
		X	X														

PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

											AUTRES ARTICLES		CF/CV	CL
N°: 25 Mat: 2 Bât: Composant 6L_PA_EPA /2 Emplacement Accueil Code barre: 5584244 Particularités Sans Mise en service 2022 Gamme: AUTRES Fabricant RO Opération effectuée Vérification + Pièces Détachées	J	C	R	CG	P	L	T/D	G	PP	Pièces détachées supplémentaires : A030044 Nettoyage Organe de sécurité		Code Fonctionnel : -Bon fonctionnement	Code Visuel : -Bon état	Commentaire :
	X													
	TE	ET	SC	PA	AD	AS	FO	DIF						
		X	X											