

[illegible]

FO-3546-PROD-FTN- ENAC BAT. Y1 - V2 SSI 2025 -ind7 .xlsx

	ESSAIS FONCTIONNELS DETECTION INCENDIE		FORMULAIRE
			FO-3546-PROD-FTN
Site : ECOLE NATIONALE D'AVIATION CIVILE - Bâtiment Y1	Nom du contact :	Responsable technique : M. MOUSSA I Abdelmola	Du 13/10/2025 Ind 7_001
☒ Essai concluant ☐ Essai non concluant	Mode de Test : 1 ► Déclenchement manuel 2 ► Perche à gaz 3 ► Perche thermique 4 ► Générateur de fumée 5 ► Filtre 6 ► Lampe UV/Infra-rouge		

Ordre	Bus	Zone	Point	Libellé	Type Modèle	Essai	Mode de Test	Observations
1	5	ZDA.Y.0.13	L5.001	ENAC , ZDA.Y.0.13/Bat Y Rdc locaux fx pl., L5.001/ GTC/TEL	DO1131A	✓	2 ►	
2	5	ZDA.Y.0.3	L5.002	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.002/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
3	5	ZDA.Y.0.11	L5.003	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.003/ Magasin général	DO1131A	✓	2 ►	
4	5	ZDA.Y.0.11	L5.004	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.004/ Labo RDO/TTD	DO1131A	✓	2 ►	
5	5	ZDA.Y.0.11	L5.005	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.005/ Labo support système	DO1131A	✓	2 ►	
6	5	ZDA.Y.0.11	L5.006	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.006/ Labo support système	DO1131A	✓	2 ►	
7	5	ZDA.Y.0.3	L5.007	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.007/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
8	5	ZDA.Y.0.11	L5.008	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.008/ Gestion données	DO1131A	✓	2 ►	
9	5	ZDA.Y.0.11	L5.009	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.009/ Test simulations	DO1131A	✓	2 ►	
10	5	ZDA.Y.0.11	L5.010	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.010/ Test simulations	DO1131A	✓	2 ►	
11	5	ZDA.Y.0.11	L5.011	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.011/ Test simulations	DO1131A	✓	2 ►	
12	5	ZDA.Y.0.3	L5.012	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.012/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
13	5	ZDA.Y.0.3	L5.013	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.013/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
14	5	ZDA.Y.0.3	L5.014	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.014/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
15	5	ZDA.Y.0.3	L5.015	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.015/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
16	5	ZDA.Y.0.3	L5.016	ENAC , ZDA.Y.0.3/Bat Y Rdc circul.fx pl., L5.016/ Salle	DO1131A	✓	2 ►	
17	5	ZDA.Y.0.13	L5.017	ENAC , ZDA.Y.0.13/Bat Y Rdc locaux fx pl., L5.017/ Onduleur/tgbt	DO1131A	✓	2 ►	
18	5	ZDA.Y.0.11	L5.018	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.018/ Stock opérationnel	DO1131A	✓	2 ►	
19	5	ZDA.Y.0.11	L5.019	ENAC , ZDA.Y.0.11/Bat Y Rdc magasin fx pl., L5.019/ Stock opérationnel	DO1131A	✓	2 ►	
20	5	ZDA.Y.0.9	L5.020	ENAC , ZDA.Y.0.9/Bat Y Rdc ateliers fx pl., L5.020/ Méca	DO1131A	✓	2 ►	
21	5	ZDA.Y.0.9	L5.021	ENAC , ZDA.Y.0.9/Bat Y Rdc ateliers fx pl., L5.021/ Scantower	DO1131A	✓	2 ►	
22	5	ZDA.Y.0.8	L5.022	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.022/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
23	5	ZDA.Y.0.8	L5.023	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.023/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
24	5	ZDA.Y.0.8	L5.024	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.024/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
25	5	ZDA.Y.0.8	L5.025	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.025/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
26	5	ZDA.Y.0.8	L5.026	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.026/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
27	5	ZDA.Y.0.8	L5.027	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.027/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
28	5	ZDA.Y.0.8	L5.028	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.028/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
29	5	ZDA.Y.0.8	L5.029	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.029/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
30	5	ZDA.Y.0.8	L5.030	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.030/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
31	5	ZDA.Y.0.8	L5.031	ENAC , ZDA.Y.0.8/Bat Y Rdc salle tech.fx pl., L5.031/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ►	
32	5	ZDM.Y.SS	L5.032	ENAC , ZDM.Y.SS/Batiment Y Sous sol, L5.032/ Parking coté local clim T63	DM1131A	✓	1 ►	
33	5	ZDA.Y.SS.1	L5.033	ENAC , ZDA.Y.SS.1/Bat Y S.sol local clim T63, L5.033/ Clim T63	DO1131A	✓	2 ►	
34	5	ZDA.Y.SS.1	L5.034	ENAC , ZDA.Y.SS.1/Bat Y S.sol local clim T63, L5.034/ Clim T63	DO1131A	✓	2 ►	
35	5	ZDA.Y.SS.2	L5.035	ENAC , ZDA.Y.SS.2/Bat Y S.sol gaine clim T63, L5.035/ Aspirant gaine T63	DO1131A	✓	2 ►	
36	5	ZDA.Y.SS.2	L5.036	ENAC , ZDA.Y.SS.2/Bat Y S.sol gaine clim T63, L5.036/ Aspirant gaine T63	DO1131A	✓	2 ►	
37	5	ZDA.Y.SS.2	L5.037	ENAC , ZDA.Y.SS.2/Bat Y S.sol gaine clim T63, L5.037/ Aspirant gaine T63	DO1131A	✓	2 ►	
38	5	ZDM.Y.SS	L5.038	ENAC , ZDM.Y.SS/Batiment Y Sous sol, L5.038/ Parking coté rampe d'accès	DM1131A	✓	1 ►	
39	5	ZDA.Y.SS.3	L5.039	ENAC , ZDA.Y.SS.3/Bat Y S.sol local clim T62, L5.039/ Clim T62	DO1131A	✓	2 ►	
40	5	ZDA.Y.SS.4	L5.040	ENAC , ZDA.Y.SS.4/Bat Y S.sol gaine climT62, L5.040/ Aspirant gaine T62	DO1131A	✓	2 ►	
41	5	ZDA.Y.SS.4	L5.041	ENAC , ZDA.Y.SS.4/Bat Y S.sol gaine climT62, L5.041/ Aspirant gaine T62	DO1131A	✓	2 ►	
42	5	ZDA.Y.SS.3	L5.042	ENAC , ZDA.Y.SS.3/Bat Y S.sol local clim T62, L5.042/ Clim T62	DO1131A	✓	2 ►	
43	5	ZDA.Y.SS.4	L5.043	ENAC , ZDA.Y.SS.4/Bat Y S.sol gaine climT62, L5.043/ Aspirant gaine T62	DO1131A	✓	2 ►	
44	5	ZDM.Y.SS	L5.044	ENAC , ZDM.Y.SS/Batiment Y Sous sol, L5.044/ Parking coté ascenseur	DM1131A	✓	1 ►	
45	5	ZDA.Y.0.5	L5.045	ENAC , ZDA.Y.0.5/Bat Y Rdc hall entrée, L5.045/ Hall d'entrée	DO1131A	✓	2 ►	
46	5	ZDM.Y.0	L5.046	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.046/ Hall d'entrée	DM1131A	✓	1 ►	
47	5	ZDA.Y.0.5	L5.047	ENAC , ZDA.Y.0.5/Bat Y Rdc hall entrée, L5.047/ Hall d'entrée	DO1131A	✓	2 ►	
48	5	ZDA.Y.0.5	L5.048	ENAC , ZDA.Y.0.5/Bat Y Rdc hall entrée, L5.048/ Hall d'entrée	DO1131A	✓	2 ►	
49	5	ZDM.Y.0	L5.049	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.049/ Sortie coté salle	DM1131A	✓	1 ►	
50	5	ZDA.Y.0.5	L5.050	ENAC , ZDA.Y.0.5/Bat Y Rdc hall entrée, L5.050/ Hall d'entrée	DO1131A	✓	2 ►	
51	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.051	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.051/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ►	
52	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.051.5	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.051.5 Local photocopieur	DO1131A	✓	2 ►	

53	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.052	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.052/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
54	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.053	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.053/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
55	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.054	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.054/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
56	5	ZDA.Y.0.14	L5.055	ENAC , ZDA.Y.0.14/Bat Y Rdc armoires élec., L5.055/ Local SC02	DO1131A	✓	2 ▶	
57	5	ZDA.Y.0.14	L5.056	ENAC , ZDA.Y.0.14/Bat Y Rdc armoires élec., L5.056/ Local TD02	DO1131A	✓	2 ▶	
58	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.057	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.057/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
59	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.058	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.058/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
60	5	ZDA.Y.0.5.1	L5.059	ENAC , ZDA.Y.0.5.1/Bat Y Rdc circul.centre, L5.059/ Circul. bureaux	DO1131A	✓	2 ▶	
61	5	ZDM.Y.0	L5.060	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.060/ Sortie coté bureau stage	DM1131A	✓	1 ▶	
62	5	ZDM.Y.0	L5.061	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.061/ Grand escalier coté EST	DM1131A	✓	1 ▶	
63	5	ZDM.Y.0	L5.062	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.062/ Grand escalier coté EST	DM1131A	✓	1 ▶	
64	5	ZDA.Y.0.1	L5.063	ENAC , ZDA.Y.0.1/Bat Y Rdc circul.coté droit, L5.063/ Salle EAO	DO1131A	✓	2 ▶	
65	5	ZDM.Y.0	L5.064	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.064/ Circul. salle EAO	DM1131A	✓	1 ▶	
66	5	ZDA.Y.0.1	L5.065	ENAC , ZDA.Y.0.1/Bat Y Rdc circul.coté droit, L5.065/ Salle EAO	DO1131A	✓	2 ▶	
67	5	ZDA.Y.0.14	L5.066	ENAC , ZDA.Y.0.14/Bat Y Rdc armoires élec., L5.066/ Coté EAO 1	DO1131A	✓	2 ▶	
68	5	ZDA.Y.0.1	L5.067	ENAC , ZDA.Y.0.1/Bat Y Rdc circul.coté droit, L5.067/ Salle EAO	DO1131A	✓	2 ▶	
69	5	ZDM.Y.0	L5.068	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.068/ Circul. salle EAO	DM1131A	✓	1 ▶	
70	5	ZDA.Y.0.6	L5.069	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.069/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
71	5	ZDA.Y.0.6	L5.070	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.070/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
72	5	ZDA.Y.0.6	L5.071	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.071/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
73	5	ZDA.Y.0.6	L5.072	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.072/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
74	5	ZDA.Y.0.6	L5.073	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.073/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
75	5	ZDA.Y.0.6	L5.074	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.074/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
76	5	ZDA.Y.0.6	L5.075	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.075/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
77	5	ZDA.Y.0.6	L5.076	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.076/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
78	5	ZDA.Y.0.6	L5.077	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.077/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
79	5	ZDA.Y.0.6	L5.078	ENAC , ZDA.Y.0.6/Bat Y Rdc salle technique, L5.078/ Salle technique	DO1131A	✓	2 ▶	
80	5	Y Rdc commande désenfumage	L5.079	ENAC , Batiment Y Rdc commande désenfumage, L5.079/ Commande DSF	DM1131A	✓	1 ▶	
81	5	ZDA.Y.0.2	L5.080	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.080/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
82	5	ZDA.Y.0.2	L5.081	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.081/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
83	5	ZDA.Y.0.2	L5.082	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.082/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
84	5	ZDA.Y.0.10	L5.083	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.083/ Salle test simulations	DO1131A	✓	2 ▶	
85	5	ZDA.Y.0.10	L5.084	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.084/ Salle test simulations	DO1131A	✓	2 ▶	
86	5	ZDA.Y.0.10	L5.085	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.085/ Salle test simulations	DO1131A	✓	2 ▶	
87	5	ZDA.Y.0.10	L5.086	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.086/ Gestion données test	DO1131A	✓	2 ▶	
88	5	ZDA.Y.0.2	L5.087	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.087/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
89	5	ZDA.Y.0.10	L5.088	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.088/ Labo support système	DO1131A	✓	2 ▶	
90	5	ZDA.Y.0.10	L5.089	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.089/ Labo support système	DO1131A	✓	2 ▶	
91	5	ZDA.Y.0.10	L5.090	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.090/ Labo RDO/TTD	DO1131A	✓	2 ▶	
92	5	ZDA.Y.0.2	L5.091	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.091/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
93	5	ZDA.Y.0.10	L5.092	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.092/ Magasin général	DO1131A	✓	2 ▶	
94	5	ZDA.Y.0.2	L5.093	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.093/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
95	5	ZDA.Y.0.2	L5.094	ENAC , ZDA.Y.0.2/Bat Y Rdc circul.centre bas, L5.094/ Labo salle	DO1131A	✓	2 ▶	
96	5	ZDA.Y.0.7	L5.095	ENAC , ZDA.Y.0.7/Batiment Y Rdc ateliers, L5.095/ Mécanique	DO1131A	✓	2 ▶	
97	5	ZDA.Y.0.7	L5.096	ENAC , ZDA.Y.0.7/Batiment Y Rdc ateliers, L5.096 BIS/SALLE Y068 ATELIER	DO1131A	✓	2 ▶	
98	5	ZDA.Y.0.7	L5.097	ENAC , ZDA.Y.0.7/Batiment Y Rdc ateliers, L5.096/ Scantower	DO1131A	✓	2 ▶	
99	5	ZDA.Y.0.10	L5.098	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.097/ Stock opérationnel	DO1131A	✓	2 ▶	
100	5	ZDA.Y.0.10	L5.099	ENAC , ZDA.Y.0.10/Batiment Y Rdc magasin, L5.098/ Stock opérationnel	DO1131A	✓	2 ▶	
101	5	ZDA.Y.0.12	L5.100	ENAC , ZDA.Y.0.12/Bat Y Rdc locaux élec., L5.099/ Local onduleur/chargeur	DO1131A	✓	2 ▶	
102	5	ZDA.Y.0.12	L5.101	ENAC , ZDA.Y.0.12/Bat Y Rdc locaux élec., L5.101/ Sous station chaud	DO1131A	✓	2 ▶	
103	5	ZDA.Y.0.4	L5.102	ENAC , ZDA.Y.0.4/Bat Y Rdc hall livraison, L5.102/ Circulation hall	DO1131A	✓	2 ▶	
104	5	ZDA.Y.0.12	L5.103	ENAC , ZDA.Y.0.12/Bat Y Rdc locaux élec., L5.103/ Local HT/Transfo	DO1131A	✓	2 ▶	
105	5	ZDM.Y.0	L5.104	ENAC , ZDM.Y.0/Batiment Y Rdc, L5.104/ Hall livraisons	DM1131A	✓	1 ▶	
106	5	ZDA.Y.0.4	L5.105	ENAC , ZDA.Y.0.4/Bat Y Rdc hall livraison, L5.105/ Circulation hall	DO1131A	✓	2 ▶	
107	5	ZDA.Y.0.12	L5.106	ENAC , ZDA.Y.0.12/Bat Y Rdc locaux élec., L5.106/ Local GTC/TEL	DO1131A	✓	2 ▶	
1	6	ZDA.Y.1.1	L6.001	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1*Etage circul.centre, L6.001/ Circul.	DO1131A	✓	2 ▶	
2	6	ZDA.Y.1.10	L6.002	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1*salle de pilotage, L6.002/ Local élec.face simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
3	6	ZDA.Y.1.10	L6.003	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1*salle de pilotage, L6.003/ Scantower 1	DO1131A	✓	2 ▶	
4	6	ZDA.Y.1.10	L6.004	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1*salle de pilotage, L6.004/ Scantower 1	DO1131A	✓	2 ▶	

5	6	ZDA.Y.1.10	L6.005	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1°salle de pilotage, L6.005/ Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ►	
6	6	ZDA.Y.1.10	L6.006	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1°salle de pilotage, L6.006/ Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ►	
7	6	ZDA.Y.1.10	L6.007	ENAC , ZDA.Y.1.10/Bat Y 1°salle de pilotage, L6.007/ Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ►	
8	6	ZDM.Y.1	L6.008	ENAC , ZDM.Y.1/Bat Y 1°Etag, L6.008/ Esc.cellule scan. 1	DM1131A	✓	1 ►	
9	6	ZDA.Y.1.4	L6.009	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.009/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
10	6	ZDA.Y.1.12	L6.010	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.010/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
11	6	ZDA.Y.1.12	L6.011	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.011/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
12	6	ZDA.Y.1.4	L6.012	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.012/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
13	6	ZDA.Y.1.12	L6.013	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.013/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
14	6	ZDA.Y.1.4	L6.014	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.014/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
15	6	ZDA.Y.1.4	L6.015	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.015/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
16	6	ZDA.Y.1.12	L6.016	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.016/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
17	6	ZDA.Y.1.12	L6.017	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.017/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
18	6	ZDA.Y.1.12	L6.018	ENAC , ZDA.Y.1.12/Bat Y 1°Etag simulateur, L6.018/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
19	6	ZDA.Y.1.4	L6.019	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.019/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
20	6	ZDA.Y.1.4	L6.020	ENAC , ZDA.Y.1.4/Bat Y 1°circul.accès simu., L6.020/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ►	
21	6	ZDM.Y.1	L6.021	ENAC , ZDM.Y.1/Bat Y 1°Etag, L6.021/ Esc.cellule scan. 2	DM1131A	✓	1 ►	
22	6	ZDA.Y.1.8	L6.022	ENAC , ZDA.Y.1.8/Bat Y 1°Et.cellule, L6.022/ Cellule Scanrad 2	DO1131A	✓	2 ►	
23	6	ZDA.Y.1.8	L6.023	ENAC , ZDA.Y.1.8/Bat Y 1°Et.cellule, L6.023/ Cellule Scanrad 2	DO1131A	✓	2 ►	
24	6	ZDA.Y.1.8	L6.024	ENAC , ZDA.Y.1.8/Bat Y 1°Et.cellule, L6.024/ Pilotage Scantower 2	DO1131A	✓	2 ►	
25	6	ZDA.Y.1.8	L6.025	ENAC , ZDA.Y.1.8/Bat Y 1°Et.cellule, L6.025/ Supervision	DO1131A	✓	2 ►	
26	6	ZDA.Y.1.3	L6.026	ENAC , ZDA.Y.1.3/Bat Y 1°Etag circul.gauche, L6.026/ Supervision	DO1131A	✓	2 ►	
27	6	ZDA.Y.1.8	L6.027	ENAC , ZDA.Y.1.8/Bat Y 1°Et.cellule, L6.027/ Stockage opérationnel	DO1131A	✓	2 ►	
28	6	ZDA.Y.1.3	L6.028	ENAC , ZDA.Y.1.3/Bat Y 1°Etag circul.gauche, L6.028/ Supervision	DO1131A	✓	2 ►	
29	6	ZDM.Y.1	L6.029	ENAC , ZDM.Y.1/Bat Y 1°Etag, L6.029/ Face local propreté	DM1131A	✓	1 ►	
30	6	ZDA.Y.1.1	L6.030	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.030/ Circul.escaller central	DO1131A	✓	2 ►	
31	6	ZDM.Y.1	L6.031	ENAC , ZDM.Y.1/Bat Y 1°Etag, L6.031/ Esc. central	DM1131A	✓	1 ►	
32	6	ZDA.Y.1.1	L6.032	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.032/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
33	6	ZDA.Y.1.1	L6.033	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.033/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
34	6	ZDA.Y.1.1	L6.034	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.034/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
35	6	ZDA.Y.1.1	L6.035	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.035/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
36	6	ZDM.Y.1	L6.036	ENAC , ZDM.Y.1/Bat Y 1°Etag, L6.036/ Esc. coté Briefing	DM1131A	✓	1 ►	
37	6	ZDA.Y.1.1	L6.037	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.037/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
38	6	ZDA.Y.1.1	L6.038	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.038/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
39	6	ZDA.Y.1.1	L6.039	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.039/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
40	6	ZDA.Y.1.14	L6.040	ENAC , ZDA.Y.1.14/Bat Y 1°Et.placard rgt, L6.040/ Rangement	DO1131A	✓	2 ►	
41	6	ZDA.Y.1.1	L6.041	ENAC , ZDA.Y.1.1/Bat Y 1°Etag circul.centre, L6.041/ Circulation	DO1131A	✓	2 ►	
42	6	ZDA.Y.1.6	L6.042	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.042/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
43	6	ZDA.Y.1.6	L6.043	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.043/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
44	6	ZDA.Y.1.6	L6.044	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.044/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
45	6	ZDA.Y.1.6	L6.045	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.045/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
46	6	ZDA.Y.1.6	L6.046	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.046/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
47	6	ZDA.Y.1.6	L6.047	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.047/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
48	6	ZDA.Y.1.6	L6.048	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.048/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
49	6	ZDA.Y.1.6	L6.049	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.049/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
50	6	ZDA.Y.1.6	L6.050	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.050/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
51	6	ZDA.Y.1.6	L6.051	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.051/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
52	6	ZDA.Y.1.6	L6.052	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.052/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
53	6	ZDA.Y.1.6	L6.053	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.053/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
54	6	ZDA.Y.1.6	L6.054	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.054/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
55	6	ZDA.Y.1.6	L6.055	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.055/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
56	6	ZDA.Y.1.6	L6.056	ENAC , ZDA.Y.1.6/Bat Y 1°salle de contrôle, L6.056/ Salle de controle	DO1131A	✓	2 ►	
57	6	1°Et commande désenfumage	L6.057	ENAC , Batiment Y 1°Et.commande désenfumage, L6.057/ Commande manuelle	DM1131A	✓	1 ►	
58	6	ZDA.Y.2.1	L6.058	ENAC , ZDA.Y.2.1/Bat Y Combles local clim., L6.058/ Local clim.	DO1131A	✓	2 ►	
59	6	ZDA.Y.2.1	L6.059	ENAC , ZDA.Y.2.1/Bat Y Combles local clim., L6.059/ Local clim.	DO1131A	✓	2 ►	
60	6	ZDA.Y.2.2	L6.060	ENAC , ZDA.Y.2.2/Bat Y Combles local asc., L6.060/ Ascenseur	DO1131A	✓	2 ►	
61	6	ZDA.Y.2.1	L6.061	ENAC , ZDA.Y.2.1/Bat Y Combles local clim., L6.061/ Local clim.	DO1131A	✓	2 ►	
62	6	ZDM.Y.2	L6.062	ENAC , ZDM.Y.2/Bat Y Combles, L6.062/ Local clim	DM1131A	✓	1 ►	
63	6	ZDM.Y.2	L6.063	ENAC , ZDM.Y.2/Bat Y Combles, L6.063/ Terrasse	DM1131A	✓	1 ►	

64	6	ZDA.Y.2.1	L6.064	ENAC , ZDA.Y.2.1/Bat Y Combles local clim., L6.064/ Local clim.	DO1131A	✓	2 ▶	
65	6	ZDA.Y.2.1	L6.065	ENAC , ZDA.Y.2.1/Bat Y Combles local clim., L6.065/ Local clim.	DO1131A	✓	2 ▶	
66	6	ZDA.Y.1.2	L6.066	ENAC , ZDA.Y.1.2/Bat Y 1°circul.fx pl.centre, L6.066/ Circulation	DO1131A	✓	2 ▶	
67	6	ZDA.Y.1.11	L6.067	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.067/ Local électrique face simu.	DO1131A	✓	2 ▶	
68	6	ZDA.Y.1.11	L6.068	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.068/ Pilotage Scantower 1	DO1131A	✓	2 ▶	
69	6	ZDA.Y.1.11	L6.069	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.069/ Pilotage Scantower 1	DO1131A	✓	2 ▶	
70	6	ZDA.Y.1.11	L6.070	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.070/ Cellule Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ▶	
71	6	ZDA.Y.1.11	L6.071	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.071/ Cellule Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ▶	
72	6	ZDA.Y.1.11	L6.072	ENAC , ZDA.Y.1.11/Bat Y 1°salle pilot. fx pl, L6.072/ Cellule Scanrad 1	DO1131A	✓	2 ▶	
73	6	ZDA.Y.1.5	L6.073	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.073/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
74	6	ZDA.Y.1.5	L6.074	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.074/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
75	6	ZDA.Y.1.13	L6.075	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.075/ Simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
76	6	ZDA.Y.1.13	L6.076	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.076/ Simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
77	6	ZDA.Y.1.13	L6.077	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.077/ Simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
78	6	ZDA.Y.1.5	L6.078	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.078/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
79	6	ZDA.Y.1.5	L6.079	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.079/ Accès simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
80	6	ZDA.Y.1.13	L6.080	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.080/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
81	6	ZDA.Y.1.13	L6.081	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.081/ Simulateur	DO1131A	✓	2 ▶	
82	6	ZDA.Y.1.13	L6.082	ENAC , ZDA.Y.1.13/Bat Y 1°Etage simu.fx pl., L6.082/ Simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
83	6	ZDA.Y.1.5	L6.083	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.083/ Accès simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
84	6	ZDA.Y.1.5	L6.084	ENAC , ZDA.Y.1.5/Bat. Y 1°circul simu.fx pl., L6.084/ Accès simulateur	DO1131A	✗		Non testé pas accès au détecteur
85	6	ZDA.Y.1.9	L6.085	ENAC , ZDA.Y.1.9/Bat Y 1°Et.cellule fx pl., L6.085/ Cellule Scanrad 2	DO1131A	✓	2 ▶	
86	6	ZDA.Y.1.9	L6.086	ENAC , ZDA.Y.1.9/Bat Y 1°Et.cellule fx pl., L6.086/ Cellule Scanrad 2	DO1131A	✓	2 ▶	
87	6	ZDA.Y.1.9	L6.087	ENAC , ZDA.Y.1.9/Bat Y 1°Et.cellule fx pl., L6.087/ Pilotage Scantower	DO1131A	✓	2 ▶	
88	6	ZDA.Y.1.9	L6.088	ENAC , ZDA.Y.1.9/Bat Y 1°Et.cellule fx pl., L6.088/ Supervision	DO1131A	✓	2 ▶	
89	6	ZDA.Y.1.3.1	L6.089	ENAC , ZDA.Y.1.3.1/Bat Y 1°circul.gauche Fxp, L6.089/ Supervision	DO1131A	✓	2 ▶	
90	6	ZDA.Y.1.9	L6.090	ENAC , ZDA.Y.1.9/Bat Y 1°Et.cellule fx pl., L6.090/ Stock opérationnel	DO1131A	✓	2 ▶	
91	6	ZDA.Y.1.7	L6.091	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.091/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
92	6	ZDA.Y.1.7	L6.092	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.092/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
93	6	ZDA.Y.1.7	L6.093	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.093/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
94	6	ZDA.Y.1.7	L6.094	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.094/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
95	6	ZDA.Y.1.7	L6.095	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.095/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
96	6	ZDA.Y.1.7	L6.096	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.096/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
97	6	ZDA.Y.1.7	L6.097	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.097/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
98	6	ZDA.Y.1.7	L6.098	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.098/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
99	6	ZDA.Y.1.7	L6.099	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.099/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
100	6	ZDA.Y.1.7	L6.100	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.100/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
101	6	ZDA.Y.1.7	L6.101	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.101/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
102	6	ZDA.Y.1.7	L6.102	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.102/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
103	6	ZDA.Y.1.7	L6.103	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.103/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
104	6	ZDA.Y.1.7	L6.104	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.104/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	
105	6	ZDA.Y.1.7	L6.105	ENAC , ZDA.Y.1.7/Bat Y 1°salle contrôl fx pl, L6.105/ Salle de contrôle	DO1131A	✓	2 ▶	

N° Rapport : Ecole Nationale d'Aviation Civile - Bâtiment Y1 - SSI - VISITE N°2

CONTRÔLE DES FONCTIONS

Type de la fonction	Libellé de la fonction	MODE	1 ère VISITE	2 ème VISITE	ATTENTE		SECURITE		OBSERVATIONS
					Etat DAS	Signalisation US	Etat DAS	Signalisation US	
Évacuation Générale	ZA 13 / BAT. Y Bâtiment YAEGER	Manuel	✓				✓	✓	Bon fonctionnement, le 27/03/2025
		Automatique		✓			✓	✓	Bon fonctionnement, le 16/10/2025
Fonction US N°049 COMPARTIMENTAGE	CCF 1,2,3,4,5,18 LOC. TECH. 1 Batiment Y	Manuel	✓		✗	✗	✗	✗	Défaut de position de sécurité
		Automatique		✓	✗	✗	✗	✗	voir Observations N°12 à 17
Fonction US N°050 COMPARTIMENTAGE	CCF 6,7,8,9,10 LOC. TECH. 2 Batiment Y	Manuel	✓		✗	✗	✗	✗	Défaut de position de sécurité
		Automatique		✓	✗	✗	✗	✗	voir Observations N°18 à 22
Fonction US N°051 COMPARTIMENTAGE	CCF 11,12,13,14 LOC. TECH. 1&2 Batiment Y	Manuel	✓		✗	✗	✗	✗	Défaut de position de sécurité
		Automatique		✓	✗	✗	✗	✗	voir Observations N°18 à 22
Fonction US N°052 COMPARTIMENTAGE	CCF 15,16,17 RDC & N+1 Batiment Y	Manuel	✓		✗	✗	✗	✗	Défaut de position de sécurité
		Automatique		✓	✗	✗	✗	✗	voir Observations N°23 à 27
Fonction US N°053 COMPARTIMENTAGE	A.T. Coupure CTA LOC. TECH. T62 Batiment Y	Manuel							
		Automatique	✓	✓	✓	S.O	✓	S.O	Arrêt CTA fonctionnel
Fonction US N°054 COMPARTIMENTAGE	A.T. Coupure CTA LOC. TECH. T63 Batiment Y	Manuel							
		Automatique	✓	✓	✓	S.O	✓	S.O	Arrêt CTA fonctionnel
Fonction US N°055 DESENFUMAGE	DESENFUMAGE CO2 R.D.C Salle Tech. Bat. Y	Manuel	✓				✓	✓	
		Automatique							
Fonction US N°056 DESENFUMAGE	DESENFUMAGE CO2 Niveau 1 - Salle Electra. Bat. Y	Manuel	✓	✓			✓	✓	
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°057 DESENFUMAGE	DESENFUMAGE Coffret SOUCHIER Bat. Y	Manuel	✓	✓			✓	✓	
		Automatique		✓			✓	✓	
Fonction US N°058 COMPARTIMENTAGE	DEV. ISSUES DE SECOURS Bat. Y	Manuel							
		Automatique	✓	✓	✗	✗	✗	✗	Observation N°8

SDI - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation.

- 1.1 - Examen du tableau de signalisation du système de sécurité incendie (SDI).
- 1.2 - Examen visuel de chaque appareil de détection incendie (détecteur, déclencheur, interface).
- 1.3 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions
- 1.4 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé.
- 1.5 - Consignation du registre de sécurité.
- 1.6 - Examen du dossier d'identité SSI.

2 - Essais fonctionnels

- 2.1 - Vérification à chaque essai de l'exactitude des libellés et de leur affectation à la Z.D. prévue dans le plan des Z.D. et pour chaque
 - 2.1.1 - *Détecteurs ponctuels: sollicitation locale effectuée par un générateur produisant un phénomène physique adapté.*
 - 2.1.2 - *Détecteurs de fumée par aspiration: essai effectué pour chaque tubulure, au minimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné (en fonction de leur accessibilité), (à défaut réalisation d'un Foyer-Type de Site (FTS) tel que défini dans NF S 61-970 et remise de la*
 - 2.1.3 - *Sollicitation locale de chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les isolateurs de court-circuit et les matériels déportés*
 - 2.1.4 - *Déclencheur manuel : par la clé de test*
- 2.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement créant un défaut pour chaque:
 - 2.2.1 - *Circuit de détection: retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque circuit de détection incendie (par débrochage du dernier point pour un circuit conventionnel).*
 - 2.2.2 - *Détecteur de fumée par aspiration: ouverture (raccord union ou équivalent) et obturation de chaque tubulure de chaque détecteur; coupure de l'électro-aspirateur.*
 - 2.2.3 - *Détecteur linéaire de fumée: atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-ci existe).*
 - 2.2.4 - *Détecteur radio : constat des exigences particulières relatives à l'atténuation pour les systèmes de détection à liaisons radioélectriques (au moins 10 dB de marge de portée) à l'aide du moyen défini par le constructeur du détecteur.*
 - 2.2.5 - *Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d'action.*
- 2.3 - Constat du report des informations d'une alarme feu et d'un dérangement vers:
 - 2.3.1 - *les boîtiers de répétition et/ou de report (T.R., T.R.E., T.R.C.). Pour les T.R.E. provoquer un défaut d'alimentation et s'assurer que le défaut est signalé sur le tableau de report.*
 - 2.3.2 - *les U.A.E..*
 - 2.3.3 - *un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant.*

3 - Entretien (si nécessaire)

- 3.1 - Echange standard des détecteurs selon préconisation fabricant (Reconditionnement à échéance, mesure du taux d'encrassement)
- 3.2 - Pour les détecteurs par aspiration, remplacement si nécessaire
 - 3.2.1 - *des filtres internes et/ou du capteur*
 - 3.2.2 - *des filtres externes*
 - 3.2.3 - *Nettoyage des réseaux*
- 3.3 - Remplacement annuelle de la pile constituant la source auxiliaire d'avertissement (si elle existe).
- 3.4 - Serrage des connexions.
- 3.5 - Dépoussiérage.

GAMME OPÉRATOIRE DE MAINTENANCE SSI (NF S61-933 Avril 2019)

SMSI - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation

- 1.1 - Examen des états sur l'unité de signalisation (US) par action sur le (ou les) bouton (s) "essai voyants" éventuels et, dans le cas d'un centralisateur de mise en sécurité (CMSI), par action sur la touche "bilan".
- 1.2 - Changement d'affectation des locaux surveillés, modifications ou suppressions de locaux, modifications des conditions
- 1.3 - Analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé
- 1.4 - Signature du registre de sécurité

2 - Essais fonctionnels

2.1 - Type d'essais selon le S.S.I.

- 2.1.a - S.S.I. de catégorie A comportant plus de 2 Z.S (et les S.S.I. comprenant au moins une Z.A. + 2 Z.C. ou une Z.A. + 1 Z.C. + 1 Z.F.)
- 2.1.a_ - Essais réalisés de l'U.C.M.C en mode manuel (1ère visite) - Essais en mode automatique à partir d'une ZDA ou ZDM (2ème visite)
- 2.1.b - S.S.I. de catégorie A autre :
- 2.1.b_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments (détecteur ou déclencheur manuel) choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C.
- 2.1.c - S.S.I. de catégorie B :
- 2.1.c_ - Essais réalisés pour chaque scénario en mode manuel depuis l'U.C.M.C. et à partir d'un déclencheur manuel.
- 2.1.d - S.S.I. de catégorie C, D et E :
- 2.1.d_ - Essais réalisés pour chaque scénario à partir des dispositifs de commandes (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.).

2.2 - Fonction Evacuation

- 2.2.1 - Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement.
- 2.2.2 - Contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la ZA et si elle existe, de la visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs
- 2.2.3 - Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours. Lorsque les issues sont gérées à partir de l'U.G.C.I.S., effectuer également l'essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son U.C.M.C. et en contrôler l'exécution à l'aide de la signalisation des positions de sécurité
- 2.2.4 - Contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l'imposent.
- 2.2.5 - Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux Z.A. (remise en lumière, arrêt du programme)
- 2.2.6 - Contrôle de la mise en fonctionnement d'alarme adaptés aux handicapés.

2.3 - Fonction de compartimentage (ZC) et de désenfumage (ZF) - Annexes F, G, H

- 2.3.1 - Contrôle des signalisations de défaut de position d'attente des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
- 2.3.2 - Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. : soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S. sans contrôle de position soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I.
- 2.3.3 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non arrêt ascenseurs, monte charge,)
- 2.3.4 - Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F. (arrêts des C.T.A.,)

NB : La remise en position d'attente des D.A.S. est à la charge du client sauf dispositions contraires explicitement indiquées dans les conditions particulières du contrat.

2.4 - Fonction d'extinction automatique à gaz

- 2.4.1 - Essais de signalisation sur l'U.S. du C.M.S.I. ou sur un T.R.E. dédié des informations suivantes : - Emission (ordre de commande ou passage de l'agent extincteur) ; - Déclenchement général du D.E.C.T.

GAMME OPÉRATOIRE DE MAINTENANCE SSI (NF S61-933 Avril 2019)

Evacuation - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Essais fonctionnels

- 1.1 - Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme de chaque ZA
- 1.2 - Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant, par échantillonnage, un défaut pour : - chaque liaison U.G.A /élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.) ; - chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.).
- 1.3 - Essais fonctionnels pour les équipements d'alarme de type 1 et 2a : constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme.
- 1.4 - Essais fonctionnel pour les équipements d'alarme de types 2b et 3 : constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores d'alarme et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture des circuits des D.M.
- 1.5 - Essais fonctionnels des issues équipées de dispositif de verrouillage électromagnétique : Constat de fonctionnement du déverrouillage de l'issue par action sur le déclencheur manuel de couleur verte à fonction d'interrupteur. Constat que le réarmement des dispositifs de verrouillage pour issue de secours ne s'effectue pas automatiquement à la fin de la diffusion du signal

Alimentation - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles.*

1 - Alimentations

- 1.1 - Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,)
- 1.2 - Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isollements électriques par rapport à la terre
- 1.3 - Examen du serrage des connexions
- 1.4 - Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et E.A.E.S.
- 1.5 - Contrôle de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge)
- 1.6 - Contrôle de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge (comprise pour une batterie 12V entre 12,5V et 14V (floating)).
- 1.7 - Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine

UAE - Opérations de maintenance. *Suivant équipements et/ou informations disponibles*

1 - Essais fonctionnels

- 1.1 - Inspection visuelle du poste recevant l'UAE, état des éléments constitutifs, imprimantes, écrans, claviers, ...
- 1.2 - Examen des connexions de tous les éléments constitutifs assurant la communication avec l'UAE,
- 1.3 - Relevé des configurations Matériel et de la version du logiciel,
- 1.4 - S'ils existent, examen avec l'utilisateur, de l'adéquation des graphiques de l'UAE avec le site.

2 - Contrôle des communications entre les différents éléments connectés

- 2.1 - Contrôle de l'affichage du défaut de communication sur rupture de la liaison avec chaque équipement (avec accord de l'utilisateur).

3 - Analyse de l'historique pour relever :

- 3.1 - Les alarmes récurrentes, les dérangements récurrents, les défauts de communication.

4 - Base de donnée - Archivage

- 4.1 - Essais de fonctionnement du dispositif de sauvegarde, s'il existe,
- 4.2 - Examen de l'état du disque dur (ou équivalent) par un logiciel adapté. Mesure de l'espace disponible,
- 4.3 - Contrôle de la sauvegarde des données de site et fonds de plans associés sur support physique externe,
- 4.4 - Contrôle de la sauvegarde de l'historique sur support physique externe.