

Mucem

REPONSE AUX QUESTIONS DES CANDIDATS – VERSION DU 15/09/2026

Objet de la consultation	Fourniture de matériels d'éclairage muséographique pour le plateau d'exposition du GHR au Fort Saint-Jean	Référence procédure	C2026_PROD15
Prescripteur	Département de la Production Culturelle	Type de procédure	MAPA < 90 000 €HT

N°	Date question	Question	Réponse
1	03/09/2026	Concernant le point 1-A (projecteur cadreur muséographique LED), pourriez-vous nous préciser ce que signifie "raccordement prise directe" ? S'agit-il du raccordement via l'adaptateur ou via une prise secteur ?	Il s'agit du raccordement via l'adaptateur (non déporté).
2	04/09/2026	Pouvez-vous préciser la nature de la prise directe ?	Prise directe rail 3 allumages.
3	14/09/2026	Le descriptif au point 7.3 1-A est identique au point 7.3 1-B. Vous demandez pour chaque point uniquement des cadreurs ou pour un des points des cadreurs et l'autre des ambiances ?	Les descriptifs diffèrent quant à la prise d'alimentation : - 7.3 1-A : Prise d'alimentation directe - 7.3 1-B : Prise d'alimentation déportée (câble d'au moins un mètre)