- ANNEXE 2 -

Question: peut-on substituer un pré-cadre aluminium par un autre matériau (exemple: bois) ?
Réponse: NON, les pré-cadres ou dormants formant pré-cadres sont prévus en aluminium **ET** à rupture de pont thermique.

Question: pourquoi n'y a t'il pas de prix pour la dépose des matériaux amiantés ?
Réponse: ce poste est compris dans le prix de dépose, il relève de la sous-section 4 du Code du Travail.

Boulevard Constant Colmay - BP : 4217
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Tél. : 05 08 41 12 00
DTAM-975@equipement-agriculture.gouv.fr
www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr