

QUESTION/REPONSE

MAITRES DE L'OUVRAGE :

Ministère de l'Éducation nationale
Service de l'action administrative et des moyens
Sous-direction de l'environnement du travail et du patrimoine
immobilier
110 rue de grenelle
75357 Paris SP 07

Et

Institut des hautes études de l'éducation et de la formation
Boulevard des Frères Lumière
86963 Chasseneuil du poitou-Futuroscope

OBJET DU MARCHE :

Travaux relatifs à la rénovation de la verrière (étanchéité) de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour le compte du ministère de l'Éducation nationale – relance du lot n° 1 : verrière aluminium.

Procédure n° IH2EF-2026-02-VERRIERE

Question :

Au poste 4.6.2 du CCTP, pourriez-vous nous fournir le plan pour les points d'ancrage ou nous indiquer le nombre de ponts souhaité ?

Réponse :

Le nombre d'ancrage est à définir par l'entreprise, avec une distance entre point d'ancrage de 5.00 ml maximum