

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Référence : 26_EGR_DESAMANTAGE_IM_2
Objet de la consultation : Travaux de désamiantage du bâtiment « Ile Madame » de l'École de gendarmerie de ROCHEFORT (17)
Date de mise en ligne : 11/08/2026
Date de clôture : 17/09/2026 à 14:00

- Le 12/08/2026 :

Question 1 : Si nous avons déjà participé à la visite de la précédente consultation, devons nous tout de même participer à l'une des visites de cette consultation ?

Réponse : La visite étant obligatoire, vous devez la refaire même si vous avez déjà pris connaissance du bâtiment lors de la précédente consultation.

Question 2 :

- 1 / Devons nous déposer les urinoirs ?
- 2 / Devons nous déposer les demis parois des lavabos dans leur intégralité ?
- 3 / Les conduits en fibre ciment amianté sont ils tous accessible ou faut il démolir des cloisons ?

Réponse :

- 1 / Effectivement les urinoirs se débloquent mécaniquement (à évacuer + retraitement) et les fixations sont sous MPCA/SS4 en même temps que la faïence.
- 2 / Oui, les demis parois des lavabos sont à déposer .
- 3 / Ces points sont à contrôler lors de votre visite obligatoire.

Question 3 : Qu'entendez vous par "dépose des dormants bois SUR MESURE des wc femmes » ?

Réponse : Ensemble menuisé avec remplissage vitrage + brique sur allège + émaux collés au MPCA .Ce point est à relever lors de votre visite obligatoire.
Voir photos ci-dessous.

