

SICS2601 | Travaux de réhabilitation énergétique du site DGA Tech de Castelnau-le-Lez

N°	Date	Référence	Questions	Réponses DGA Tech FT
El. 1	02/09/2026	CDR	Bonjour, Dans le cadre de votre évaluation, valorisez-vous l'existence du label AEKO audité par Bureau Veritas Certification comme indicateur de maturité dans la réponse aux appels d'offres ? Cordialement,	Nous vous informons que le label AEKO, n'est pas valorisé dans le cadre de notre processus d'évaluation.
El. 2	03/09/2026	CCTP	Bonjour, Pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par la qualification qualifoudre ? En vous remerciant.	La qualification Qualifoudre (ou équivalente) certifie les entreprises spécialisées dans les systèmes de protection contre la foudre. Il est possible de sous-traiter les prestations nécessitant cette qualification à une entreprise qui en dispose.
El.3	11/09/2026	CCTP	Afin de lever toute ambiguïté concernant les PF01, PF02 et PF03 : souhaitez-vous des ouvrants de porte équipés de ferme-portes, ou des ouvrants de fenêtre/porte-fenêtre sans ferme-porte ?	Il n'y a pas de ferme-porte sur les portes-fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur, uniquement sur les portes s'ouvrant vers l'extérieur (issues de secours et porte d'entrée).
EL.4	11/09/2026	CCTP	bonjour, pour le lot n°1 Démolition - Gros-œuvre - VRD, est ce que le fait de ne pas avoir la certification RGE nous élimine directement de l'appel d'offre ? Dans l'attente de vous lire, cordialement,	Je vous informe que la certification RGE ou une certification équivalente constitue une exigence pour ce marché, compte tenu des enjeux liés à la réhabilitation énergétique des bâtiments. Si un soumissionnaire présente une offre ne justifiant pas de cette certification, celle-ci sera systématiquement écartée.
El.5	18/09/2026	CCTP	Le CCTP du lot 04 demande de justifier les performances acoustiques des menuiseries extérieures, sans valeur minimale identifiée au DCE. Merci de confirmer l'absence d'exigence spécifique ou de préciser les performances et menuiseries concernées ?	il n'y a pas d'exigences spécifiques, autres que le cadre normatif de référence.
El.6	21/09/2026	CCTP	Concernant les menuiseries, souhaitez-vous des menuiseries à ouvrant caché ou à ouvrant classique ?	Les menuiseries doivent être à ouvrants cachés.