

Questions / réponses durant la phase de mise en concurrence

**CAMPUS CHERBOURG EN COTENTIN
ESIX-UFR-IUT RENOVATION DE LOCAUX
(axe 1 convention Agglomération)
PROGRAMME DE TRAVAUX 2027 PHASE A
Marché n° 2026912MATX036
Fichier V1 du 13/10/2026**

Question 1 :

Lot plafond suspendu, est ce que c'est à l'entreprise de définir l'exigence d'affaiblissement acoustique des dalles ? ou pourriez-vous nous indiquer une référence prise comme base indicative de niveau de performance.

Réponse 1 :

Dalles ROCKFON Ekla E15 Ep : 20mm sur ossature : Té 15mm ULTRALINE joint creux blanc fond blanc ou équivalent

Question 2 :

Y aura-t-il une personne à contacter pour la visite de demain ?

Réponse 2 :

Les contacts pour les RDV :

Florent BOUCARD

Responsable Pôle aménagement maintenance et exploitation & logistique site de Saint-Lô
[06.76.21.80.31](tel:06.76.21.80.31)

Christophe LEFILLIATRE

Pôle aménagement maintenance et exploitation - chargé d'opérations

[06.30.09.24.89](tel:06.30.09.24.89)