

Registre de questions FCS202602**Identification de la consultation**

Référence :	FCS202602
Entité publique :	MEFSIN - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique
Entité d'Achat :	MEFSIN / DGDDI / DGDDI-RESEAU / DGDDI DNGCD - DIRECTION NATIONALE GARDE-COTES DES DOUANES
Type d'annonce :	Annonce de consultation
Type de procédure :	Appel d'offres ouvert
Intitulé de la consultation :	Fourniture d'un hangar métallo-textile préfabriqué, modulaire, démontable et équipé pour hélicoptère et ses prestations associées.
Objet de la consultation :	Le présent marché a pour objet la fourniture d'un hangar métallo-textile préfabriqué, modulaire, démontable et équipé pour hélicoptère et ses prestations associées. Il comprend la livraison, le montage, la mise en service du bâtiment modulaire et la formation associée.
Catégorie principale :	Fournitures
Date et heure limite de remise des plis :	30/10/2026 10:00

N°	Horodatage	Questions		Réponses
El. 1	17/09/2026 13:28	Bonjour Veuillez trouver ci joint des questions concernant le CCP et portant sur le type de structure et la conception de la couverture. Cordialement	La structure peut-elle être fabriquée en aluminium?	La structure en acier galvanisé constitue une exigence technique définie à l'article 8.4 b) du cahier des charges particulières. A ce titre, le matériau de la structure ne peut pas être modifié au profit de l'aluminium. Le choix de l'acier galvanisé répond à une exigence de robustesse et de résistance mécanique de la structure, notamment au regard des sollicitations et des impacts auxquels celle-ci est susceptible d'être exposée.
			Peut-on proposer un double entoilage? Avec un poids inférieur à 1 000 g/m² ?	La couverture peut être réalisée en double entoilage, dès lors qu'elle satisfait aux exigences de grammage minimal défini à l'article 8.4 b) du cahier des charges particulières, soit 1000 g/m². Cette possibilité ne remet pas en cause l'exigence technique déterminée pour garantir la durabilité et la tenue mécanique de l'enveloppe dans le temps. Toutefois, le grammage minimal total requis doit être respecté.