

QUESTIONS – REPONSES

Consultation 2026-009 Maintenance des équipements et installations du site de Beterette à Pau

Q1 : Bonjour, pour le lot 4, dans l'annexe listes des équipements il y est indiqué 1 en quantitatif "RIA et colonne sèche." Pourriez-vous SVP indiquer s'il y a 1 seule colonne sèche ou 1 seul RIA ou 1 de chaque ?

R1 : Il s'agit d'une erreur. Il n'y a ni RIA, ni colonne sèche. Le CCP a été modifié

Q2 : Pour le lot 4 il est indiqué au CCTP un délais d'intervention maximum de 8h suivant l'appel pour tout dépannage dans le bâtiment d'hébergement, ce délai est il en Heure et jour 24h/24 et 7J/7 ?

R2 : Ce délai court du dimanche 17h jusqu'au vendredi 17h (horaires d'ouverture du site).
L'intervention ne peut être réalisée que sur ces plages horaires

Q3 : : Pour le lot 4, pourriez-vous SVP indiquer si l'éclairage de secours est autonome ou sur source centrale ?

R3 : Les BAES sont autonomes. (Pas de source centrale)

Q4 : : Pour le lot 4 vous indiquez que les pièces détachées inférieures à 30,00 € sont inclus puis dans le CCAP vous indiquez que les pièces détachées inférieures à 150,00 € sont compris et couvert par une franchise ? Pourriez-vous SVP préciser les montants à prendre en compte ?

R4 : Le CCAP ne concerne pas le lot 04 SSI. Il concerne uniquement le lot 01 Courants forts.