Consultation n°HMN26T14SERV - CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES APPAREILS ELEVATEURS DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI MONDOR

N°	Domaines	Document / Section / Paragraphe…	Questions	Réponses
Question du 03/11/2026				
1		Annexe inventaire	Clarification du parc Emile Roux, il manquerait des appareils dans le listing	Deux appareils sont absents du listing : ASC. 6 : monte-malade ASC. 15 : monte-charge
		Annexe inventaire	Clarification du parc Albert Chennevier : il manquerait un appareil dans le listing	Il ne manque pas d'appareil dans le listing ACH.
		CCTP	L'annexe 1 du CCTP dont fait mention le CCTP ne semble pas être incluse dans les pièces de l'appel d'offre, nous n'avons par conséquent pas le détail des appareils qui sont en contrat étendu	L'annexe 1 est le fichier "Annexe - Inventaire Parc". Les 18 ascenseurs d'HMN en garantie étendu sont repérés en jaunes, gris et bleu dans l'annexe.
		CCTP - Page 14	Selon la page 14 du CCTP, l'entreprise doit assurer la maintenance de l'EMS, attendez-vous une attestation de savoir maintenir et d'utiliser l'outil EMS	Aucune attestation n'est demandée.
			Qu'attendez-vous comme gamme de maintenance et d'utilisation pour l'EMS ? (extraction / utilisation / formation utilisateur)	La sauvegarde, purge d'historique et la formation aux utilisateurs sont nécessaires.