Registre des questions et réponses
V.1 mise à jour le 16/11/2026

Question n°1 du 11 novembre 2026

> ***Question 1. L****ot 04 : aucune référence identifiée chez KÄHRS, Gerflor, Forbo ou Tarkett ne cumule U4P4, 6 mm, usure 0,70 mm, 20 dB et pose collée. Quelle référence retenir ? Quels critères sont impératifs ? Autre marque admise en base ou variante ?*

Réponse 1.
Voici un exemple de référence chez KÄHRS qu'il serait souhaitée pour sa résistance et sa durabilité :

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE EN ISO 10582 Luxury Vinyl Tile

Épaisseur 6.0 mm
Poids 9.76 kg/m2
Couche d'usure 0.55 mm
Certification environnementale et air intérieur : M1, FloorScore, A+
Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1
Résistance au poinçonnement < 0.2 mm (*avec sous-couche intégré)
Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 (80 °C/6 h) < 0.1 %
Résistance à la décoloration EN ISO 105-B02 ≥ 6
Résistance aux glissements EN 13893 DIN 51130 DS (> 0.3) R10
Comportement électrostatique EN 1815 < 2 kV (antistatique)
Résistance aux rayures EN 16094 Réussies, avec des bons résultats
Résistance aux produits chimiques EN ISO 26987 Réussi, avec des bons résultats
Résistance aux chaises à roulette EN 425 Adaptée
Compatible - chauffage au sol Ok (max +27 °C)
Substance bactérienne Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne
Isolation phonique EN ISO 10140 20 ΔLw dB (Sous couche IXPE intégré)

Une référence de moindre qualité sera systématiquement sanctionnée dans la notation.

Question n°2 du 11 novembre 2026

> ***Question 1.*** *Bonjour, Nous avons les plans de 2025, nous supposons que ce sont les plans déjà existants. Serait-il possible de nous envoyer les plans à jour PROJET ?*

Réponse 1.
Les pièces graphiques sont jointes au DCE. Les plans projets ne seront remis qu'au titulaire.
Néanmoins, pur une vision globale de l'installation un plan pdf du projet a été ajouté.