

LOT BET FLUIDES

MAITRE D'OUVRAGE:

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE



Société ALTERNET:  
BET FLUIDES



Société David SIST:  
Second Oeuvre économie  
de la construction



David SIST  
Economiste de la Construction

Société AKSSIMO:  
BET STRUCTURE



PROJET:

CHU deToulouse - site de Purpan

CARNET DE PLANS  
CFO / CFA / SSI



ALTERNET  
45 rue Garance  
31670 LABEGE  
tél : 01 53 79 04 00  
fax : 09 56 32 73 79

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
0	10.04.26	Première émission	JS	JS	YC
Indice	Date	Modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur

ALT	JS	PRO	CP	TZ	RDC	CP01	0	Echelle : 1/150
Emetteur	Lot	Phase	Type	Bat / Zone	Niveau	Numéro	Indice	Date indice : 10.04.2026

SOMMAIRE

N°	TITRE	Ech:	Ind
—	PAGE DE GARDE	—	0
00	SOMMAIRE / LEGENDE	—	0
01	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Terminaux CFO	—	0
02	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Terminaux CFA	—	0
03	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Equipements CFA	—	0
04	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Zones d'eclairages	—	0
05	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Eclairage	—	0
06	PLAN D'IMPLANTATION - Niveau RDC - Terminaux SSI	—	—
07		—	—
08		—	—
09		—	—
10		—	—
11		—	—
12		—	—
13		—	—
14		—	—
15		—	—
16		—	—
17	—	—	—
18	—	—	—
19	—	—	—
20	—	—	—

PLAN N° : ALT\_AVP\_PURPAN\_CFO\_IND 2  
FICHIER AUTOCAD : ALT\_AVP\_PURPAN\_CFO\_IND 2.dwg  
CHEMIN DES XREFS : ALT\_XREF\_LEGENDES.dwg  
ALT\_XREF\_Plan projet valide modifié.dwg

Imprimé le 22 Avr 2026  
dernier enregistrement par: JSINTIVE



SYMBOLE	Terminaux CFO
	Prise de courant PH+N+T 16A - Normales
	Prise de courant PH+N+T 16A - Etanche
	Prise de courant PH+N+T 16A - Ondulées
	Alimentation Normale
	Alimentation Ondulée
	Armoire divisionnaire

SYMBOLE	Zoning d'Eclairage
	10 Lux de veille
	100 Lux
	200 Lux
	250 Lux LED
	300 Lux light
	300 Lux
	500 Lux light LED
	500 Lux LED
	Détecteur de mouvement
	Gradation
	Luminaire 600x600
	Luminaire étanche 600x600

SYMBOLE	Equipements SSI
	Détecteur incendie
	Détecteur incendie Etanche
	Détecteur incendie Thermique
	Indicateur d'action
	Détecteur spécifique
	Sirène
	Flash
	Tableau de report SSI

SYMBOLE	Terminaux CFA
	RJ45 Vidéo
	RJ45 UTL
	RJ45 CVC
	RJ45 Interphone patient ( demandée en réunion)
	RJ45 WIFI
	RJ45 Fiches Espaces

SYMBOLE	Equipements CFA
	Unité de Traitement Local
	Lecteur de badge Existant
	Lecteur de badge A CREER
	Contact de position
	Caméra 110°
	Appel malade tirette
	Platine appel malade
	Interphone patient
	Interphone anti vandale
	Horloge distribution de l'heure
	Magic-switch



**ALTERNET**  
45 rue Garance  
31670 LABEGE  
tél : 01 53 79 04 00  
fax : 09 56 32 73 79

Chambre isolement\_CHU Toulouse  
CARNET DE PLANS CFO/CFA/SSI

Maître d'Ouvrage :  
CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE  
TOULOUSE

Société David SIST:  
Second Oeuvre économie  
de la construction

Société AKSSIMO:  
BET STRUCTURE

Projet :  
CHU deToulouse -  
site de Purpan

Référence ALT\_PRO\_PURPAN\_CFO\_CFA\_SSI

Phase :PRO	Echelle:1/150	Indice:0	N°: CP01
Lot: CFO/CFA		Date: 10.04.2026	Page: 00







Maître d'Ouvrage :  
CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE  
TOULOUSE

Société AKSSIMO:  
BET STRUCTURE

Page: 02







**ALTERNET**

45 rue Garance  
31670 LABEGE  
tél : 01 53 79 04 00  
fax : 09 56 32 73 79

## Chambre isolement\_CHU Toulouse PLAN D'IMPLANTATION-Zones d'Eclairage

Maître d'Ouvrage :  
CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE DE  
TOULOUSE

Société David SIST:  
Second Oeuvre économie  
de la construction

Société AKSSIMO:  
BET STRUCTURE

Projet :  
CHU deToulouse -  
site de Purpan

Référence ALT\_PRO\_PURPAN\_CFO\_CFA\_SSI

Phase : PRO

Echelle: 1/150

Indice: 0

N°: CP01

Lot: CFO/CFA

Date: 10.04.2026

Page: 04







