



NOTA : Le présent lot devra prévoir les alimentations CVC en terrasse :

- Unité extérieure DRV : 16kW,
- Unité extérieure détente directe : 1KW,
- Boitier HBC : 1kW,
- Extracteur locaux pollution spécifique : 1KW,
- Extracteur confort : 1kW,

Pour les positions, caractéristiques,... se référer au lot CVC.

- CCF télécommandés se référer au plan de CVC

Restructuration du 7e NORD - Louis Mourier

<u>ECONOMISTE</u>	<u>ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION</u>
CABINET ANDRIOT	DIRECT & ORG
49, rue du Rocher - 75008 PARIS	23 rue des Polyanthas 93110 Rosny sous Bois
Tel : 01 45 22 61 52 - Fax : 01 45 22 34 11	Tel : 06 82 59 75 76
Courriel : f.andriot@andriot.fr	Courriel : j.j.gondry@directetorg.qa.fr

DCE			DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES					EL02		
Affaire	BAT	Emetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Echelle
BIM18_04	IGH	BIM	JANV-26	DCE 02	IMP	EL02	R+9	TZ	A	1/50