

Marché CAF22 n° 2026-05

Prestations de débouage & traitement d'eau préventif des réseaux de chauffage du bâtiment du siège de la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor

Liste des QUESTIONS et REPONSES – publiée le 02/06/2026

N°	Questions	Réponses
1	Pouvons nous avoir le compte rendu du débouage réalisé en 2019	Vous trouverez un pdf avec les plans de l'installation et le compte rendu du débouage de 2019
2	Pouvez vous nous transmettre les dernières analyses d'eau	3 fichiers PDF des analyses d'eau
3	Quelles sont les informations concernant les derniers travaux effectués sur les réseaux de chauffage et de rafraîchissement	<ul style="list-style-type: none">• 7/11/2025 : plan d'inspection DESP des PAC• 05/05/2025: remplacement pompe de circulation d'eau sur la PAC n°2
4	pouvons-nous avoir la confirmation des créneaux de visite encore disponibles parmi les dates du 03/06, 04/06 et 10/06	Je vous confirme les créneaux du 3/06 matin à partir de 9h - 04/06 après midi après 15h et 10/06 après-midi à partir de 14h. Les visites groupées sont possible.
5	la confirmation de remplacement du créneau du 16/06 par une autre date la semaine précédente par exemple ;	Je propose de reporter le créneau prévu initialement le 16/06 à 9h au 17/06 à 9h.
6	Pouvons nous avoir un synoptique du réseau de chauffage et/ou un plan d'implantation du bâtiment avant la visite	Cf. réponse à la question 1