

**CONSULTATION 26NOVO13**  
**SDSI**

| N° | DATE       | QUESTIONS / REPONSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALIDE PAR LE POUVOIR<br>ADJUDICATEUR                                                | MIS SUR<br>PLACE LE |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | 15/07/2026 | <p><u>Questions</u> : Pouvez-vous nous fournir le tableau des blocs-portes pour le dossier HÔPITAL NOVO – Restructuration de la tour 1 du BMC ?</p> <p>Il n'y a pas de tableau de portes pour les prestations en question se référer aux articles du CCTP et pièces graphiques du DCE.</p> <p><u>Réponses</u> :</p>                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |
| 02 | 15/07/2026 | <p><u>Questions</u> : Pouvez-vous nous transmettre le RAAT du R+3 ? Sauf erreur de notre part, celui-ci n'est pas présent dans le DCE.</p> <p>Le RAAT du R+3 sera fourni après l'adjudication. Veuillez considérer le RAAT du R+2 pour votre chiffrage.</p> <p><u>Réponses</u> :</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                     |
| 03 | 16/07/2026 | <p><u>Questions</u> : Le CCTP indique que les huisseries sont prévues en bois exotique. Toutefois, lors de la visite sur site, nous avons constaté que les huisseries existantes sont métalliques. Pourriez-vous nous confirmer quelle exécution doit être prise en compte pour l'établissement de notre offre : des huisseries en bois exotique ou des huisseries métalliques ?</p> <p>- Prévoir huisseries bois pour les portes des locaux<br/>- Prévoir huisseries métalliques pour les portes des salles de bains</p> <p><u>Réponses</u> :</p> |   |                     |