



Sur plateforme PLACE

Expéditeur : Ludovic NAPON	Envoi par la plateforme dématérialisée PLACE à l'ensemble des soumissionnaires
Tél : 06 61 03 93 23	
Objet :	Informations complémentaires dans le cadre de la procédure B26-01687-LN Objet: Travaux de hook-up Plasturgie des équipements de process du CEA/LETI
Date :	08/07/2026

Madame, Monsieur,

Suite aux questions transmises via la plateforme PLACE concernant cette consultation, veuillez trouver ci-dessous nos réponses.

Questions	Réponses CEA		
Pourriez-vous nous transmettre les documents des spécifications de la page 12 (8.3 nature des travaux) commençant par TXN-IG soit 6 standards.	Veuillez trouver en pj les documents suivants :		
	Nature	Matière	Spécification
	Drain Acide (ESAC) Drain HF (ESAF) Reclaim Reuse	Soudure I.R. sur matière PPH	Standard : TXN-IG-005-Drain ESAF ESAC ESS (ESS étant un drain solvant, ce dernier est hors contrat)
	Eau déionisée (EDI), Eau Ultra Pure (EUP) (hors boucle Christ)	Tuyau PPH (retour) Tuyau PVDF (aller)	Standard : TXN-IG-006-EDI
	Eau de Refroidissement Process (ERP)	PVC-U	Standard : TXN-IG-007-ERP
	Eau adoucie Eau de ville Eau de sécurité	PVC-U	Standard : TXN-IG-010-EDV EA Scrub
	Vide process (VPE) Vide Pipette (VPI)	PVC-U	Standard : TXN-IG-009-VPE
Concernant le document ci-dessous il n'est pas encore disponible il s'agit d'une erreur, merci de ne pas en tenir compte.			
Ligne de Chimie	DE : PVC transparent UHP450 : PFA 450 HP	Standard : TXN-IG-028 Standard Ligne Chimie	

Nous vous apportons ci-après des compléments au dossier de consultation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.