

Toulon, le 8 juillet 2026

DEPARTEMENT

AFFAIRES FINANCIERES

Service budget achats

Suivi par : Laurence VERDU

Tél. : 04 94 16 96 69

REPONSES A TOUS LES CANDIDATS

Objet : Réponse à la question d'un candidat liées au projet de marché n°26 020 83 – Toulon – CNMSS – Sécurité incendie – Réparation et reconstitution du degré coupe-feu du plancher haut du garage, ainsi que réalisation de divers travaux multi-corps d'état et de désamiantage

Référence : Question n° 1 du 08/07/2026.

Madame, Monsieur,

L'avis d'appel public à la concurrence ce relatif au dossier cité en objet a été envoyé à la publication le 26 juin 2026.

En réponse aux questions posées par les candidats, veuillez trouver ci-après les éléments de réponses apportées par l'administration :

Question n° 1 : Peut-on avoir confirmation que les portes à remplacées sont bien en métal ? Les huisseries seront elle aussi en métal ? difficile d'assuré le degré coupe-feu entre la paroi existante et le cadre.

Réponse n° 1 : Conformément à l'article 3.2.3 du CCTP, les vantaux et les huisseries doivent être réalisés en acier galvanisé. Selon le mode de pose retenu, un bâti pourra être privilégié à une huisserie afin de garantir la conformité avec le procès-verbal (PV) du bloc-porte coupe-feu.

Si vous avez déjà remis une offre, et si vous estimez que les précisions apportées sont susceptibles d'avoir une incidence sur votre offre initiale, vous pouvez compléter ou modifier la teneur de celle-ci en déposant sur la PLACE une nouvelle offre.

Conformément à l'article R.2151-6 du code de la commande publique, le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

Je vous rappelle que les date et heure limites de remise des offres restent inchangées et sont fixées au **28 juillet 2026 à 16h00** dernier délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.