

Rapport de vérification des extincteurs

Vérificateur : S. Bidault

Date : juil-26

Lieu : St Mandé B

IGN Saint Mandé

Tel 01 43 98 81 78 Port 07 87 07 28 62

73, avenue de Paris / 94160 Saint Mandé

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N°	Emplacement			Sous total :			185	Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouche	Vérifié	Changé												
10	B	5	Escalier/central	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
11	B	5	Escalier/central	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
12	B	5	Couloir/réunion	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
13	B	5	Couloir (573)	SICLI	Cristal 23	Co2 2kg	2023	3			X			6,31	6,32	6,33	6,33							
14	B	5	VDI	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2023	3			X			6,39	6,38	6,37	6,37							
15	B	5	Couloir (575)	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
16	B	5	Couloir (576)	SICLI	Cristal 22	Co2 2kg	2023	3			X			6,33	6,35	6,39	6,37							
17	B	5	Couloir (576)	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
18	B	5	Escalier/Ouest	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
19	B	5	Couloir (555)	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
20	B	5	Couloir (556)	SICLI	Integral	EP6	2014	12	22	25	X		A changer sans fluor 2027											
1	B	6	Hall	SICLI	Integral	P6	2021	5	25	21	X													
2	B	6	DRY	SICLI	Integral	P6	2021	5	21	21	X													
3	B	6	CTA	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2021	5			X			13,96	13,98	13,98	13,96	13,97	13,96					
4	B	6	CTA	SICLI	Integral	P6	2014	12	25	21	X													
5	B	6	Plomberie	SICLI	Integral	P6	2014	12	25	21	X													
6	B	6	TFP	SICLI	Integral	P6	2014	12	25	21	X													
7	B	6	Production eau chaude	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2021	5			X			13,96	13,97	13,97	13,97	13,97	13,96					
8	B	6	Production eau chaude	SICLI	Integral	P6	2023	3	23	23	X													
9	B	6	CTA Ouest	SICLI	Cristal Top	Co2 5kg	2021	5			X			13,93	13,95	13,95	13,97	14,02	13,96					
10	B	6	CTA Ouest	SICLI	Integral	P6	2021	5	25	21	X													
Nombre d'extincteur :				185																				
Sous-total :				185																				