

Rapport de vérification des extincteurs

Vérificateur : S. Bidault
Date : août-26
Lieu : St Mandé P

IGN Saint Mandé
Tel 01 43 98 81 78 Port 07 87 07 28 62
73, avenue de Paris / 94160 Saint Mandé

N°	Emplacement			Sous total : 37				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouche	Vérifié	Changé												
002	P	7	escalier	SICLI	Silice	EP6/SF	2025	1	25	25	X													
003	P	6	Hall entrée	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
004	P	6	Armoire électrique	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,36	6,35	6,35	6,35	6,35	6,37					
005	P	6	VDI	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,32	3,65	6,35	6,35	6,35	6,37					
006	P	6	P606	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
007	P	6	Issue de secours	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
008	P	5	Armoire électrique	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,26	6,25	6,25	6,25	6,24	6,26					
009	P	5	Hall d'entrée	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
010	P	5	VDI	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,26	6,25	6,25	6,24	6,24	6,23					
011	P	5	Open Space SS	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
012	P	4	Armoire électrique	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,33	6,32	6,32	6,33	6,33	6,34					
013	P	4	Hall d'entrée	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
014	P	4	VDI	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2021	5			X			6,23	6,24	6,24	6,20	6,20	6,19					
015	P	4	Open Space SS	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
016	P	3	Armoire électrique	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2022	4			X			6,19	6,16	6,16	6,16	6,16	6,14					
017	P	3	Hall d'entrée	SICLI	Silice	EP6	2022	4	22	22	X		A changer sans fluor 2027											
018	P	3	VDI	SICLI	Cristal	Co2 2kg	2022	4			X			6,22	6,23	6,23	6,22	6,22	6,21					

[illegible]

N°	Emplacement			Sous total : 37				Il a					Observations	Poids neuf	Poids N-9	Poids N-8	Poids N-7	Poids N-6	Poids N-5	Poids N-4	Poids N-3	Poids N-2	Poids N-1	Poids N-0
	Bâtiment	Etage	Lieu	Const.	Model	type	Mise en service		Rechargé	Cartouche	Vérifié	Changé												
Nombre d'extincteur : 37																								
Sous-total : 37																								