

Bâtiment A : (3 onduleurs)

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	S2S (ABB-Newave)			08/2022	Ventilateurs
Modèle	Syrius SPW (Powerwave 33)			08/2022	Condensateurs DC
N° de série	P1W0725			08/2022	Condensateurs AC
Config.	80 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	12/2010			11/2021	Batteries
Localisation	BAT A / R-1 PARKING / TD OND IGN				

Batteries

Spécifications techniques					
Fournisseur	LEOCH	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	20
Référence	XP12-240 FR	Capacité	92 Ah	Nombre de chaînes	2
Format	M6 (Clef de 10)	Date d'installation	11/2021	Nombre de blocs total	40

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	LEGRAND				Ventilateurs
Modèle	KEOR COMPACT				Condensateurs DC
N° de série	V50KO00004				Condensateurs AC
Config.	15 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	03/2024			01/2024	Batteries
Localisation	Bat A / R-1 Parking / TGBT / OND SG1				

Spécifications techniques					
Fournisseur	VISION	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	16
Référence	CP1290H	Capacité	9 Ah	Nombre de chaînes	2
Format	Faston Large	Date d'installation	01/2024	Nombre de blocs total	32

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	CENTIEL			11/2022	Ventilateurs
Modèle	PT020-I080				Condensateurs DC
N° de série	PT02-00988				Condensateurs AC
Config.	20 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	11/2022			11/2022	Batteries
Localisation	Bat A / R-1 Parking / TGBT / OND SGX			03/2026	MAJ LOG

Spécifications techniques					
Fournisseur	FIAMM	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	20
Référence	12FGH36	Capacité	9 Ah	Nombre de chaînes	2
Format	Faston Large	Date d'installation	11/2022	Nombre de blocs total	40

Bâtiment B : (1 onduleur)

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	EMERSON (Vertiv)			08/2022	Ventilateurs
Modèle	CHLORIDE 80-NET Transfo Black			08/2022	Condensateurs DC
N° de série	B331495				Condensateurs AC
Config.	120 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	11/2013			07/2021	Batteries
Localisation	BAT B / LT B031				

Spécifications techniques					
Fournisseur	SPRINTER	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	40
Référence	XP12V2500	Capacité	70 Ah HAUTE	Nombre de chaînes	1
Format	M8 (Clef de 13)	Date d'installation	07/2021	Nombre de blocs total	40

Bâtiment P : (3 onduleurs)

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	EMERSON				Ventilateurs
Modèle	LIEBERT NXC				Condensateurs DC
N° de série	12928830012				Condensateurs AC
Config.	40 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	2016			2025	Batteries
Localisation	BAT P / RDC / TGBT / OND SGX				

Spécifications techniques					
Fournisseur	LEOCH	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	32
Référence	XP12-150FR	Capacité	33 Ah	Nombre de chaînes	1
Format	M5 (Clef de 8) HAUTE	Date d'installation	2025	Nombre de blocs total	32

Identification du matériel				Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur			Date	Désignation
Marque	EMERSON (vertiv)			05/2019	Ventilateurs
Modèle	CHLORIDE 80-NET 160TS Black			11/2015	Condensateurs DC
N° de série	21012008952152010004 / OND 1			11/2015	Condensateurs AC
Config.	160 KVA	3/3	Unitaire		Carte alimentation
Date	11/2015			07/2021	Batteries
Localisation	Bat P / R+1 / LT Onduleurs				

Spécifications techniques					
Fournisseur	FIAMM	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	48
Référence	12FLB400P	Capacité	105 Ah	Nombre de chaînes	1
Format	Faston Large	Date d'installation	07/2021	Nombre de blocs total	48

Identification du matériel			Année des pièces d'usure - Historique des travaux	
Type	Alimentation sans interruption - Onduleur		Date	Désignation
Marque	EMERSON (vertiv)		05/2019	Ventilateurs
Modèle	CHLORIDE 80-NET 160TS Black		11/2015	Condensateurs DC
N° de série	21012008952152010007 / OND 2		11/2015	Condensateurs AC
Config.	160 KVA	3/3	Unitaire	Carte alimentation
Date	11/2015		07/2021	Batteries
Localisation	Bat P / R+1 / LT Onduleurs			

Spécifications techniques

Fournisseur	FIAMM	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	48
Référence	12FLB400P	Capacité	105 Ah	Nombre de chaînes	1
Format	Faston Large	Date d'installation	07/2021	Nombre de blocs total	48

La commande pour le remplacement des 2 onduleurs DATA 160VA est en cours