



L'Assurance
Maladie

Loire

AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE AGENCE D'ACCUEIL DE
LA CPAM DE LA LOIRE
P.RE.C.I. AUVERGNE RHONE-ALPES



ELEMENT DE MISSION DCE : NOTE MAINTENANCE

Juin 2026

NOTE MAINTENANCE

Matériel concerné :

- VMC
- Climatisation réversible

VMC :

La VMC est installée dans le plénum du sanitaire PMR. Un dépoussiérage du caisson est à prévoir 1 fois par an.
Il est accessible facilement depuis le local sanitaire puisque le faux plafond prévu à cet endroit est un faux plafond démontable 600 x 600 mm.

Climatisation réversible :

La centrale se trouve sur le toit. L'agent d'entretien y aura donc accès très facilement en montant sur le toit depuis l'accès prévu en toiture par le bailleur.
La fréquence d'entretien est de 1 fois tous les 2 ans environ et consiste à nettoyer les filtres de l'unité extérieure.