MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Générale
de l'administration pénitentiaire

QUESTIONS - RÉPONSES

CD ARGENTAN : Extension modulaire de l'unité sanitaire

(Q : Question – R : Réponse)

Q1 : pourriez vous nous confirmer si les locaux modulaires (lot 2) souhaités doivent être d'un niveau de sureté pare-balle et /ou anti-effraction.
R1 : Un vitrage feuilleté 44.2 convient très bien.